

1.2 KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ S TUKOVÝM FILTREM A S OSVĚTLENÍM S PŘÍVODEM VZDUCHU

VARIANT 3000x2200-435mm

ODVOD 2ø315

PŘÍVOD 4xø250

PRŮTOK ODVOD 3300m3/h


PRŮTOK PŘÍVOD 3300m3/h

TLAK ZTRÁTA ODVOD 94 Pa

TLAK ZTRÁTA PŘÍVOD 68 Pa

PŘÍKON PRO OSVĚTLENÍ 220W

HMOSTNOST 297 kg



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN			
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVÁ 731/2, 405 02 DEČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com			
			DATUM	MĚŘÍTKO	STUPĚN	
INVESTOR	Statutární město Dečín Mírové nám. 1175/5, 405 02 Dečín IV-Podmokly		11. 2023	1 : 50	DPS	
AKCE	VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ MŠ Dečín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Májová 372, 407 11 Dečín XXXII-Boletice nad Labem		ZK. číslo P3323-23	FORMÁT 2A4	PÁŘE	
PROFESÍ	D. 1. 4. - VZDUCHOTECHNIKA		ČÍSLO VÝKRESU		P3323 003 - 23	
NÁZEV	POHLEDY					