

Vysvětlení zadávací dokumentace z 1.12.2016

Dotaz č. 1

Jakým způsobem je uložena stávající kabeláž vedoucí po střeše ke svítidlům?

Odpověď

stávající kabeláž je uložena na kabelových lávkách

Dotaz č. 2

Jaký je celkový příkon stávající osvětlovací soustavy?

Odpověď

Celkový příkon stávající osvětlovací soustavy je 44 kW.

Dotaz č. 3

Dle SoD část I. Předmět díla odst. 5. požadujete vybudování bezvadného díla na základě projektu, který není k dispozici. Žádáme o zaslání projektové dokumentace.

Dotaz č. 4

Dle SoD část VI. Podmínky provádění díla odst. 16. mají výrobky odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a vycházet ze schváleného projektu, který není k dispozici. Žádáme o zaslání projektové dokumentace.

Dotaz č. 5

Dle SoD část VI. Podmínky provádění díla odst. 18. má zhotovitel odpovídat za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, který není k dispozici. Žádáme o zaslání projektové dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 3-5

Projekt je součástí dodávky díla dodavatele. Doba na zpracování projekt musí být zahrnuta do doby přípravných prací.

Dotaz č. 6

Jaký je maximálně přípustný rozměr (výška x šířka) realizační techniky, např. vysokozdvizné plošiny?

Odpověď

Rozměry vstupu pro realizační techniku jsou výška 2,69m a šířka 2,7m.