

Záznam z posouzení nabídek

Předkládá odbor:

OR

Datum:

9.1.2017

Předmět objednávky (smlouvy):

„2/Revitalizace hlavního osvětlení zimního stadionu Děčín“

Předpokládaná cena:

Bez DPH:

1 500 000,00 Kč

Včetně DPH:

1 815 000,00 Kč

část A

Nabídky: *

pořadové číslo	název zájemce	CENA v Kč		roční spotřeba el. energie v kW při průměrné době svícení 4 hod./den	doba realizace		počet bodů
		bez DPH	včetně DPH		Doba realizačních prací	Doba přípravných prací	
1.	EXX s.r.o.	1 330 883,09	1 610 368,54	27 176	7	21	100
2.	REFLECTA Intelligent Systems, s.r.o.	1 965 395,00	2 378 127,95	33 276	11	10	vyřazena
3.	ELTODO, a.s.	2 479 546,65	3 000 251,45	34 906	7	63	67
4.	Elektromontáže Stavby s.r.o.	3 569 998,95	4 319 698,75	31 171	14	14	vyřazena

část B

Doporučení nejvhodnější nabídky a zdůvodnění (případně vyjádření odborného konzultanta)

Doporučující komise doporučuje uzavřít smlouvu s účastníkem EXX, s.r.o., Karlovarská 14, 16100 Praha 6, jehož nabídka získala nejvyšší počet bodů.

19.1.2017
datum

podpisy členů doporučující komise

část C

Poznámky:

Doporučující komise doporučuje vyřadit nabídky účastníků:

Reflecta Intelligent systems, s.r.o.

Předložená nabídka nesplňuje podmínky zadání:

- v předloženém technickém řešení jsou uvedeny kabely typu CYKY, což je v rozporu s požadavkem na použití kabelů v bezhalogenovém provedení uvedeném v podmínkách realizace,
- nevhodně použitý činitel odrazu (0,5) ve výpočtu osvětlení.

Elektromontáže Stavby, s.r.o.

Předložená nabídka nesplňuje podmínky zadání:

- v předloženém technickém řešení jsou uvedeny kabely typu CYKY, což je v rozporu s požadavkem na použití kabelů v bezhalogenovém provedení uvedeném v podmínkách realizace.

19.1.2017
datum

podpisy členů doporučující komise

* v případě většího počtu zájemců je uvedte na druhou stranu přílohy

** budou zveřejněna pro zakázku platná hodnotící kritéria