

Název veřejné zakázky	Oprava chodníku - ul. Čsl. partyzánů, Děčín XXXII-Boletice nad Labem
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	30.01.2017

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 1 ze dne 8.2.2017

DOTAZ č. 1:

21	1	Montáž a dodávka stupňů v st. 5,17 2 schody 160/630, betonové, monolit	kpl	1,00
----	---	---	-----	------

Ve výkazu výměr ani v projektové dokumentaci není uveden způsob uložení schodišťových stupňů ani délka schodišťových stupňů.

ODPOVĚĎ:

Délka schodiště 2,0 m, šíře 1,0 m tl. betonové desky 150 mm, celkový objem betonu 0,43 m³, třída betonu C 16/20, v příloze skica příčného řezu schodištěm.

DOTAZ č. 2:

3	Montáž a osazení dilatace pomocí L 40x40 EPS tl.10mm	m	8,00
---	--	---	------

Má být součástí této položky i betonový práh, který je uveden v detailu? Jaký beton má být použit? Bude požadováno i provedení ochranného nátěru?

ODPOVĚĎ:

Ano, součástí detailu je provedení betonového prahu z betonu C 25/30 + epoxidový nátěr šedé barvy, ocelový profil bude zinkován.

DOTAZ č. 3:

915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	kpl	1,00
	v místech kontejnerů:1		1,00
	parkovací místa:		

Není zakresleno v situačním výkrese, tudíž se nedá zjistit výměra vodorovného dopravního značení.

ODPOVĚĎ:

Plocha vodorovného dopravního značení BÍLÁ = 30,93 m², ŽLUTÁ = 12,8 m².

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

DOTAZ č. 4:

1	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí od vpusti do kanalizace	kus	3,00
	délky potrubí budou upřesněny po odkrytí kanalizace:3		3,00

Jakou délku potrubí máme ocenit?

ODPOVĚĎ:

Potrubí DN 160 3x 2,9 m celkem = 8,7 m.