

Vysvětlení zadávací dokumentace 23.02.2017

DOTAZ č. 1

V Zadávací dokumentaci i v SOD je v předmětu veřejné zakázky uvedeno 5 stavebních objektů (SO 101 Komunikace, SO 201 Most přes Ploučnici, SO 251 Křídla z vyztužených násypů, SO 301 Ochrana teplovodu TERMO a SO 403 Přeložka napájecích kabelů SSZ), ale poskytnutý výkaz výměr a PD je jen na SO 201 Most přes Ploučnici. V Souhrnné technické zprávě se uvádí, že stavba bude řešena v jednom stavebním objektu SO 201 Most přes Ploučnici, přičemž Křídla z vyztužených násypů, Ochrana teplovodu TERMO a Komunikace je součástí objektu SO 201. Zbývající objekty budou předmětem samostatné navazující investice. Po tomto zjištění nám připadá předpokládaná hodnota veřejné zakázky značně podhodnocena – viz. str. 8 Průvodní zprávy. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci předmětu veřejné zakázky a prověření předpokládané hodnoty VZ.

ODPOVĚď:

Všechny stavební objekty uvedené v ZD a SoD jsou obsaženy v soupisu prací „ D1_14 VVS se specifikacemi_201“ i v PD.

DOTAZ č. 2

V soupisu prací je položka č. 18 Ostatní požadavky – odborný dozor – TDI, domníváme se, že tato položka by měla být oceněna zadavatelem pevnou cenou, jelikož je toto v kompetenci investora.

ODPOVĚď:

Položka odborného dozoru je v kompetenci investora. Z tohoto důvodu tuto položku nenaceňujte. TDI i AD bude zajištěn ze strany investora.

DOTAZ č. 3

Není nám jasné, co všechno má obsahovat položka č. 9 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ kompl 1 – kabely 2x VN ČEZ, teplovod TERMO, kabely ZZS Město Děčín, když např. práce spojené s ochranou teplovodu jsou v položkách obsaženy. Žádáme zadavatele o přesnější specifikaci prací v této položce.

ODPOVĚď:

Jedná se o práce spojené s ochranou při provádění výkopů (např. vytýčení správcem, ruční obnažení za přítomnosti dozoru správce, ukládání do půlených chráničků za dozoru správce, provedení sond na trase, a podobně) či jiných prací souvisejících se zhotovitelem zvoleným postupem prací. Veškeré možné činnosti známé v době zpracování výkazu výměr byly vyspecifikovány v poznámkách výkazu výměr. Zhotovitel může usoudit na možné problémy s konkrétním vedením a s ohledem na ně tuto položku ohodnotit.