

Vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ:

Ač máme k dispozici dodatečnou informaci č. 3, v níž zadavatel jednoznačně požaduje ocenit navržený nátěrový systém, upozorňujeme zadavatele, že tento je v rozporu s politikou jakosti pozemních komunikací. Na www.pjpk.cz lze dohledat schválené nátěrové systémy a systém PKO navržený v předložené projektové dokumentaci mezi ně nepatří.

Po konzultaci s dodavateli nátěrových hmot a aplikačních firem upozorňujeme zadavatele na níže uvedené.

Nátěrový systém dle specifikace Technické zprávy, str.8, bod 4.6.

Základ ESI Zn Deroground Ethylsilikát Zn	100 µm
Penetrace EP ZP 2K Deripox Protec ZP pastellbraun	30 µm
Mezivrstva EP ZP 2K Deripox Protec ZP hellgrau	160 µm
Vrchní PUR EG 2K Derocryl lack EG 687. DB 701	80 µm
Celkem	370 µm

Základní nátěr bázi ESI Zn :

Extrémně náročný na přípravu povrchu / čistota Sa 3 dle ČSN ISO 8501-1, drsnost dle Rugotest No3 – stupeň BN 10, náročné klimatické podmínky během aplikace / doporučená vlhkost cca min. 80% - na staveništi téměř nemožné vytvořit takové podmínky a v případě montážních svarů DOJDE k aplikaci nátěru na staveništi (v opačném případě hrozí praskání)!!

Doporučené NDFT u materiálu Deroground Ethylsilikát Zn je cca 70 µm, v našem případě požadováno 100 µm. Trvá-li zadavatel na 100 µm, hrozí popraskání !!

Dalším problémem je, že nelze přetírat sám sebou. Problémy nastanou v případě nutnosti opravných nátěrů (běžná praxe při manipulaci s břemenem) a již zmiňovaných nátěrů montážních svarů. Na staveništi nelze zajistit požadovanou úpravu povrchu před aplikací nátěru.

Systém nelze doložit průkazní zkouškou dle TKP 19.B.

Trvá zadavatel na skladbě nátěrového systému tak, jak je uvedena v Technické zprávě, str. 8, bod 4.6 a to i za předpokladu, že je upozorněn na úskalí při provádění PKO a na skutečnost, že nepatří v této skladbě ke schváleným nátěrovým systémům?

ODPOVĚĎ

Nátěrový systém je navržený v souladu s TKP. Bližší specifikace a konkretizace nátěrových hmot tak, jak navrhuje dodavatel, není do zadávací dokumentace možná s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek.