

## Vysvětlení zadávací dokumentace

### **DOTAZ č.1:**

Dobrý den, vznášíme dotaz na provedení oken. V ZD je uvedeno  $U_w$  celého okna 1,2 W.m-2.K-1, což je parametr, který splňuje běžné standartní okno se stavební hloubkou 70 mm a počtem komor 5. Určením počtu komor a stavební hloubkou dochází ke zvýhodnění konkrétních dodavatelů dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 36. Zadané tepelné parametry nemají v případě 7-komorového okna se stavební hloubkou 80 mm význam a odporují si. Takže předpokládáme, že podle Státního zkušebního ústavu je důležitý pouze parametr: součinitel prostupu tepla  $U_w$  1,2, nikoliv počet komor a stavební hloubka? Děkujeme za odpověď.

### **ODPOVĚĎ**

Hodnota  $U_w$  celého okna 1,2 W.m-2.K-1 je udávána jako nejvyšší možná. Zadaná stavební hloubka a počet komor (v jednom z minulých dotazů byla uvedena i možnost snížit počet komor na 6 při zachování ostatních parametrů) má vliv i na ostatní funkce oken (odolnost, stabilitu...) a z tohoto důvodu je nutné stavební hloubku a počet komor (min. 6) dodržet.

### **DOTAZ č. 2**

Je možné nabídnout okna s  $U_g=1,1$  za předpokladu splnění podmínky prostupu tepla oknem  $U_w=1,2$ ?

### **ODPOVĚĎ**

Okna s  $U_g=1,1$  je možné nabídnout, za předpokladu splnění podmínky prostupu tepla kompletního okna  $U_w=1,2$ .

### **DOTAZ č. 3:**

V TZ je požadovaná i repase mříží. Ve VV však není kam repase ocenit. Mají být repase mříží součástí nabídky?

### **ODPOVĚĎ**

Oprava a opětovná montáž mříží musí být provedena. Tato položka je ve výkazu výměr - položka 43.