



HXSUX003YLN8

8



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Děčín
Provaznická 1394/10
405 02 Děčín

Dosedla EG
Miroslav Dosedla
Keplerova 699/14
400 07 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
VO-Klicperova
29.1.2015

Č.J.
HSUL- 1218-2/DC-2015
HSUL- J931/DC-PREV-SP-Zd-2015

VYŘIZUJE/KONTAKT
nprap. Helena Zdeňková
tel. 950 435 232, 950 435 111
helena.zdenkova@ulk.izscr.cz

DĚČÍN
27.02.2015


Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: Veřejné osvětlení
Místo stavby: Děčín – Křešice, Klicperova ul.
Stavebník: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
Druh dokumentace: ke stavebnímu řízení

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požární bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 4.2.2015. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami

- provedením navrhovaných prací nedojde ke zhoršení podmínek pro protipožární zásah v dané lokalitě (vnější odběrná místa požární vody, příjezdové komunikace ke stávajícím objektům...)
- pokud bude v rámci stavby provedena částečná nebo úplná uzavírka komunikace, je nutno tuto skutečnost písemně oznámit na krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje, a to 15 dnů před započítáním prací zasahujících do této komunikace.



plk. Ing. Jaroslav Vaněk
rada

ředitel územního odboru Děčín
HZS Ústeckého kraje

Přílohy

Bez přílohy

Rozdělovník

Bez dalších příjemců