

Comwell s. r. o.

Váš dopis:

Naše značka: SOS –16/VE 160224048

Vyřizuje: Dušan Kojetín

Datum: 2. 1. 2017

### **Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení**

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „**Děčín II, ulice Hálkova - rozšíření sítě veřejného osvětlení**“ za dodržení následujících připomínek:

1. Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním stavebního povolení platné „Vyjádření o existenci vedení sítí elektronických komunikací“. Zároveň stavebníka upozorňujeme, že podmínky dané ve „Vyjádření ...“ musí být dodrženy.
2. V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. Při pokládce kabelového vedení VO nesmí dojít k jeho umístění nad trasu našeho vedení a v místě kolize požadujeme dodržet ČSN 736005. Při osazování nových stožárů VO nesmí dojít k jejich umístění nad trasu, nebo do ochranného pásma našeho vedení.
3. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Nepovím tel.: 602 574 702). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

S pozdravem

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
