

Ostatní přílohy

Děčín II, ulice Hálkova – rozšíření sítě veřejného osvětlení

Zpracovatel:
Comwell s.r.o.
Miroslav Dosedla
Tel.: 732 766 605

Datum vydání: únor 2017

Příloha technické zprávy

Stavba : Děčín II, ulice Hálkova – rozšíření sítě veřejného osvětlení

Základní charakteristiky vnějších vlivů

Dle PNE 33 0000-2

PROSTORY VENKOVNÍ A POD PŘÍSTŘEŠKEM

Název prostoru (viz ČSN 33 3230, ČSN 33 3231, ČSN 33 3240, ČSN 33 3300 a ČSN 33 3301)	Standardní vnější vlivy		Variabilní vnější vlivy										Prostor dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1	Minimální stupeň ochrany krytím
	Typ prostoru	Odchylka od stand. vlivu	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AS	AT	AU		
Kabelové skříňe	V		1	2	1	1	1	1	1		1		nebezpečný	IP44
Kabelové vedení v zemi	VI			2	1	1	1	1	1				nebezpečný	IP44