



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN  
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN  
Odbor komunikací a dopravy  
Renata Kuruczová  
Mírové nám. 1175/5,  
405 38 Děčín  
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
MDC/11156/2017	1091486945	Dominik Valach / 800 850 860	Děčín / 13. 02. 2017

### Žádost o umístění cizího zařízení

Vážená paní Kuruczová,

Vaši žádost jsme prověřili. Sdělujeme Vám, že zařízení bude používáno pouze ve veřejném zájmu a nebude provozováno za účelem vytvoření zisku. S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme a také souhlasíme s umístěním Vašeho zařízení na našich podpěrných bodech č. 21 a 28 v obci Děčín, Velká Veleň, pokud bude umístěno v souladu se:

- zákonem č. 458/2000 Sb. Energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů
- PNE 33 0000-1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě, v platném znění
- PNE 33 0000-6 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie, v platném znění
- PNE 33 3302 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC, v platném znění
- ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních, v platném znění
- ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – část 2: Národní dodatky, v platném znění
- a ostatními technickými normami a právními předpisy

Zařízení dále musí splňovat podmínky zákona č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Umístěné zařízení nesmí ohrozit a omezit pracovníka provádějícího opravu, údržbu na našem zařízení a nesmí bránit bezpečnému přístupu k našemu zařízení. Montáž zařízení je třeba provádět bezpečným způsobem, odbornou osobou a s ohledem na použité podpěrné body. Pokud budou na sloupech nechráněné svody přípojek, nebudou přes tyto kabely používány příchytky. Pokud je to při montáži nezbytné, bude příchycení provedeno tak, aby nebyl poškozen kabel. Při provádění činností v ochranném pásmu je třeba dodržet podmínky uvedené ve formuláři „Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemního vedení“, který je uveden na portálu ČEZ Distribuce, a. s. V souladu s požadavky právních předpisů předložte protokol se zpracovanými riziky.

**ČEZ Distribuce, a. s.** Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,  
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Před zahájením stavby požadujeme předat informaci o zahájení stavby z důvodů kontrol dodržování podmínek v průběhu stavby a při jejím ukončení. Případné změny v dokumentaci žádáme předem konzultovat. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby nám bude dodána do 30 dní po dokončení stavby a bude použita jako podklad k doplnění informací dokumentace vedení a k uzavření smlouvy na využití našich podpěrných bodů. Městu Děčín umožníme následnou péči a údržbu realizovaného opatření po dobu nejméně 5 ti let od ukončení realizace akce.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a.s.  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 085 200

Ing. Vladimír Koten  
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region  
ČEZ Distribuce, a. s.