



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	Epk (k)
101	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	32,52	150
102	SCHODIŠTĚ	14,80	150
102a	OSTRAHA	3,30	300
103	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,73	200/50
104	NEČISTÁ CHODBA	22,46	150
104a	NEČISTÁ CHODBA	10,40	150
104b	NEČISTÁ CHODBA	10,40	150
105	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	7,12	150
106	OKLADOVÁ KOMORA	3,17	100
107	ŠATNA (muži)	16,27	200
108	UMÝVÁRNA (muži)	5,13	200
109	WC (muži)	2,52	200
110	ŠATNA (ženy)	15,97	200
111	UMÝVÁRNA (ženy)	4,59	200
112	WC (ženy)	2,24	200
113	ODPOČÍVÁRNA	17,36	200
114	PŘEDSÍŇ WC	1,17	200
115	WC	1,26	200
116	SPRCHY	4,69	200
117	SAUNA	5,54	-
118	SKLAD	5,22	200
119	SKLAD	5,22	200
120	CHODBA	28,08	100
121	REHABILITACE	54,39	300
122	POSILOVNA	82,35	200
123	ŠATNA I	29,08	200
124	UMÝVÁRNA I	10,40	200
125	WC I	2,50	200
126	RECEPCE	3,15	300
127	ŠATNA II	29,08	200
128	UMÝVÁRNA II	10,40	200
129	WC II	2,50	200
130	ČISTÁ CHODBA	9,93	100
131	VCHOD HRACÍ PLOCHA	5,10	300
132	SKLAD	6,48	200
133	SKLAD	4,49	200
134	VCHOD HRACÍ PLOCHA	5,22	300
135	HRACÍ PLOCHA	690,0	-
136	PŘEDSÍŇ WC (muži)	3,74	200
137	WC (muži)	4,94	200
138	OKLADOVÁ KOMORA	1,45	100
139	PŘEDSÍŇ WC (ženy)	5,19	200
140	WC (ženy)	2,44	200
141	WC (inv.muži)	2,38	200
142	WC (inv.ženy)	2,38	200
143	CHODBA	5,55	100
144	ŠATNA 5 ZAMĚSTNANCŮ	6,96	200
145	PŘEDSÍŇ WC	1,89	200
146	WC	1,53	200
147	SPRCHA	1,44	200
148	OKLADOVÁ KOMORA	1,56	100
149	KUCHYNĚ	23,74	500
150	OFIS	9,58	300
151	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	6,09	300
152	CHODBA	14,31	100
153	ODPADKY	1,26	200
154	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	1,68	300
155	SKLAD NÁPOJE	7,29	200
156	SKLAD	5,28	200
157	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	6,25	200
158	VÝČEP	5,39	300
159	RESTAURACE	116,22	-
159	SALÓNEK VIP	46,75	-
160	SCHODIŠTĚ	10,93	150
161	UMÝVÁRNA A WC (inv.)	11,06	200
162	ŠATNA (inv.)	13,46	200
163	UMÝVÁRNA A WC (inv.)	14,74	200
164	ŠATNA (inv.)	15,36	200
165	NÁRADOVNA	19,40	200

LEGENDA ZNAČEK

HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA

KABELOVÝ ŽLAB

HRANICE TERITORIJA ROZVODNICE

ROZVADĚČ, ROZVODNICE

VÝVOD 230V

SPÍNAČ RAZENÍ 1, IP44

SPÍNAČ RAZENÍ 5

SPÍNAČ RAZENÍ 6, IP44

SPÍNAČ RAZENÍ 7

OVULAČ RAZENÍ 1/05

POHYBOVÝ SPÍNAČ 120°

TLAČÍTKO "STOP", IP44

VENTILÁTOR

ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO TRUBICOVÉ

ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO KRUHOVÉ

REFLEKTOR

NOUZOVÉ SVÍTIDLO, SE SMĚREM OSVĚTLENÍ

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ MÍSTNOSTI

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	Epk (k)
S101	VSTUPNÍ HALA	76,16	150
S102	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	32,90	150
S103	TECHNICKÝ PROSTOR	5,05	200
S104	SKLAD	3,58	200
S105	SUŠÁRNA, PRAČKA	10,03	200
S106	DÍLNA	36,10	300
S107	VSTUP č.2	6,20	150
S108	SKLAD	6,53	200
S109	ŠATNA	27,94	200
S110	NEČISTÁ CHODBA	19,10	ZRUŠENO
S111	UMÝVÁRNA	9,04	200
S112	UMÝVÁRNA	8,51	200
S113	ŠATNA	29,92	200
S114	ČISTÁ CHODBA	70,30	150
S115	BOČNÍ VSTUP	8,20	150
S116	VSTUP č.3	6,20	150
S117	ŠATNA	27,53	200
S118	UMÝVÁRNA	8,51	200
S120	NEČISTÁ CHODBA	39,25	ZRUŠENO
S126	PŘÍPRAVNA	2,72	200
S127	WC ŽENY	8,90	200
S128	OKLID	2,10	100
S129	PŘÍPRAVNA	3,16	200
S130	WC MUŽI	6,53	200
S131	VSTUPNÍ HALA	41,65	150
S132	ČISTÁ CHODBA	17,65	150
S133	VSTUP č.4	25,20	150
S134	OŠETŘOVNA	19,25	500
S134	PŘEDSÍŇ	5,20	150
S135	VSTUP č.1	29,00	150

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ MÍSTNOSTI

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	Epk (k)
S101	VSTUPNÍ HALA	76,16	150
S102	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	32,90	150
S103	TECHNICKÝ PROSTOR	5,05	200
S104	SKLAD	3,58	200
S105	SUŠÁRNA, PRAČKA	10,03	200
S106	DÍLNA	36,10	300
S107	VSTUP č.2	6,20	150
S108	SKLAD	6,53	200
S109	ŠATNA	27,94	200
S110	NEČISTÁ CHODBA	19,10	ZRUŠENO
S111	UMÝVÁRNA	9,04	200
S112	UMÝVÁRNA	8,51	200
S113	ŠATNA	29,92	200
S114	ČISTÁ CHODBA	70,30	150
S115	BOČNÍ VSTUP	8,20	150
S116	VSTUP č.3	6,20	150
S117	ŠATNA	27,53	200
S118	UMÝVÁRNA	8,51	200
S120	NEČISTÁ CHODBA	39,25	ZRUŠENO
S126	PŘÍPRAVNA	2,72	200
S127	WC ŽENY	8,90	200
S128	OKLID	2,10	100
S129	PŘÍPRAVNA	3,16	200
S130	WC MUŽI	6,53	200
S131	VSTUPNÍ HALA	41,65	150
S132	ČISTÁ CHODBA	17,65	150
S133	VSTUP č.4	25,20	150
S134	OŠETŘOVNA	19,25	500
S134	PŘEDSÍŇ	5,20	150
S135	VSTUP č.1	29,00	150

OPRAVENO DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DNE 17.7.2012

0471-07DE1.659-A

0471-07DE1.659-A

KÓD OBJEKTU, PROFESE A VÝKRESU

01 E FN1

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY DLE PŘEDANÝCH PODKLADŮ OD DODAVATELE STAVBY ŽS BRNO a.s., ZE DNE 6.12.2004

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE

PROJEKTANT J.V.Š. VYPRACOVAL ING.L.KUTIS KONTROLA ING.Š.Š. HL.I.NŽ.PROJEKTU ING.SÚVA

PROJEKTOVÝ ATÉLIER

SPORTOVNÍ HALA DĚČÍN, MAROLDOVA ULICE

STAVEBNÍ OPRAVY

SO 01 SPORTOVNÍ HALA

E - ELEKTROINSTALACE

PŮDORYS 1.NP- SVĚTELNÉ ROZVODY

ČÍSLO ZAKÁZKY 1005/56-510

DOKUMENTACE DSPS

MĚŘÍTKO 1:100

DATUM 12.2004

POČET FORMÁTŮ 10 A4

ČÁST C5

6