

Název veřejné zakázky	ZOO Děčín seník a rosomák, kamzík, sovy
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	27.6.2018

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 2.8.2018 DO 10:00 HODIN.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 1 doručené dne 23.7.2018

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosíme o vysvětlení rozporu mezi PD a výkazem výměr:

1) Objekt kamzík je v PD zastřešen zelenou střechou, avšak výkaz výměr uvádí bonský šindel. Co máme ocenit ??

2) Objekt rosomák je v PD uvedeno, že okna mají být ocelová s bezp.dvojsklem, výkaz uvádí dřevěné. Co máme ocenit ??

Prosíme o případnou opravu výkazu výměr dle výše uvedených dotazů.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Platné jsou údaje zveřejněné v projektové dokumentaci tj. – zastřešení zelenou střechou a okna ocelová s bezpečnostním dvojsklem.

S tímto vysvětlením je vložen opravený výkaz výměr objektu SO 05 a SO 04.

Zadavatel na základě shora uvedeného prodlužuje termín pro podání nabídek do 2.8.2018 do 10:00 hodin.

Děčín 25.7.2018

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace