

Název veřejné zakázky	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	09.10.2018

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK

v souvislosti s níže uvedenými dodatečnými informacemi prodlužuje zadavatel termín pro podání nabídek **do 19.11.2018 do 10:00 hodin**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 3 doručené dne 29.10.2018

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

- 1) Žádáme Vás o podání vysvětlení k předloženým výkazům výměr. V zadávací dokumentaci část VV jsou uveřejněny dva VV označené svazek 5, jeden je zavzorcovaný, druhý s názvem upravená není zavzorcovaný. Prosíme o sdělení, co platí. Současně žádáme o doložení rekapitulace, aby bylo zřejmé, jaký rozsah zakázky se oceňuje.
- 2) Současně jsou přiloženy dva VV na VO. Zde není jasné, který VV platí a které položky z rekapitulace má uchazeč ocenit. Kontrolou bylo zjištěno, že veškeré práce (ne materiál) se do rekapitulace přenáší špatně. Uvedený vzorec je dělen 1000.
- 3) Dále žádáme zadavatele, aby poskytl rekapitulace celé stavby se všemi požadovanými objekty.

Vysvětlení zadávací dokumentace

ad 1) svazek 5 – je zpracován do výkazů výměr označených 018-04-02 – ETAPA 1..... a 018-04-04 – ETAPA 2.....Výkaz výměr s názvem svazek 5 nebude oceňován. Oceňovány budou pouze položkové soupisy prací s názvy:

- 018-04-02 - ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV [zadání]
- 018-04-04 - ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV [zadání]
- DC007048 - DECIN_HORNI OLDRICHOV_2.ET_RV_R0 [zadání]
- VV - veřejné osvětlení

ad 2) vložen opravený výkaz výměr na VO

ad 3) vložena rekapitulace stavby se všemi objekty

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 doručené dne 29.10.2018

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

Ve složce VV se nachází soubor svazek 5_výkaz výměr_Horní Oldřichov.xls a soubor svazek 5_výkaz výměr_Horní Oldřichov-upravená.xls. Tyto dva soubory se zdají být stejné. Který z nich platí?

Dotaz č. 2

Ve složce VV se nachází soubor Veřejné osvětlení Výkaz_výměr.xls a soubor VV – veřejné osvětlení.xls. Tyto dva soubory se zdají být stejné. Který z nich platí?

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

Dotaz č. 3

Mohl by zadavatel doplnit do složky VV celkovou rekapitulaci rozpočtů z důvodu přehlednosti ?

Dotaz č. 4

Svazek 5 Splašková kanalizace – v části Předběžné a všeobecné položky se nachází položka 1.1.12 Zkoušky vodotěsnosti, prohlídky TV, revize hutnící zkoušky. V části 5.3 Stavební objekty u každé stoky jsou opět položky Zkoušky vodotěsnosti potrubí, kamerové zkoušky. Žádáme zadavatele o odstranění těchto položek z rozpočtu tak, aby se nevyskytovaly duplicitně.

Dotaz č. 5

Svazek 5 Splašková kanalizace – v části Svazek 5.4 se na konci listu jako poslední položka vyskytuje rezerva (2%) Za jakých okolností je možno tuto položku fakturovat?

Dotaz č. 6

V zadávací dokumentaci se nachází složka 5_3_odkanal_dopl. Domníváme se, že tyto práce nejsou ve složce VV Svazek 5. Pokud ano, ve které?

Dotaz č. 7

Dešťová kanalizace – V Technické zprávě je zatřídění zemin 3 – 60%, 4 – 20% a 5 – 20%. Dešťová stoka F je minimálně v trase ŠF1 – ŠF4 včetně protlaku a startovací jámy navržena ve skále. Žádáme o přehodnocení zatřídění zemin v tomto objektu a ve stejném smyslu o úpravu soupisu prací.

Dotaz č. 8

V soupisu prací Etapa 2 - Opatření pro likvidaci srážkových vod – Horní Oldřichov se nachází objekt SO 01A – Splašková stoka A – od Š stáv – Š 8. Kde najdeme projektovou dokumentaci k tomuto rozpočtu?

Dotaz č. 9

Kde najdeme Soupis prací pro práce podle složky rekonstrukce vodovodu SVS?

Dotaz č. 10

V zadávací dokumentaci chybí vzorový příčný řez společného uložení potrubí splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu a VO v ulicích. Žádáme o jeho doplnění

Dotaz č. 11

Je možno plochu v okolí podzemní retenční nádrže používat pro potřeby zařízení staveniště a skládkování materiálů a zeminy?

Vysvětlení zadávací dokumentace

ad dotaz 1) svazek 5 – vypuštěno viz odpověď k DI č. 3

ad dotaz 2) položkový soupis prací na VO – vkládán opravený

ad dotaz 3) rekapitulace vložena

ad dotaz 4) svazek 5 – vypuštěno viz odpověď k DI č. 3

ad dotaz 5) svazek 5 – vypuštěno viz odpověď k DI č. 3

ad dotaz 6) Složka 5_3_odkanal_dopl je v této fázi pouze informativní. Doplněk se netýká prvních dvou etap.

ad dotaz 7) opraveno v položkovém soupisu prací

ad dotaz 8) Projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci se nachází ve složce 4_Odkanalizování H.O

ad dotaz 9) Podrobný soupis prací na rekonstrukci vodovodu SVS se nachází pod názvem DC007048-DECIN_HORNI OLDŘICHOV_2.ET_RV_RO.

ad dotaz 10) Nově vložen vzorový příčný řez.

ad dotaz 11) Pozemek p. č. 899/57 k.ú. Horní Oldřichov je majetkem města a je možné si zde zařídit zařízení staveniště a deponii materiálu.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5 doručené dne 29.10.2018

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

1) Ve výkazech výměr se objevuje duplicita výkazů. Některé jsou nahrány dvojmo a není patrné, který výkaz výměr je platný. Objasní zadavatel tuto duplicitu?

2) ve výkazu výměr svazek 5, list svazek 5.3 objekt SO 01 Gravitační stoka A položka č. 10 - 10 1.10 Asfaltová komunikace nad rýhou m2 1 012. Myslí tím zadavatel celou skladbu asfaltových povrchů?

Vysvětlení zadávací dokumentace

ad dotaz 1) pravděpodobně je myšlen výkaz na VO, chyba byla odstraněna, výkaz opraven a vložen
ad dotaz 2) svazek 5 – vypuštěno viz odpověď k DI č. 3

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6 doručené dne 31.10.2018

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, rádi bychom se zeptali stran dodávky svítidel v SO „Veřejné osvětlení“. Firma SITECO ukončila dne 1.4.2018 výrobu výbojkových svítidel, tudíž je již není možné sehnat. Dostupné jsou pouze LED varianty těchto svítidel, které jsou ale dražší. Prosím o určení náhrady již nevyráběných výbojkových svítidel SITECO. Děkuje

Vysvětlení zadávací dokumentace

Upraven výkaz výměr k VO.

Děčín 1.11.2018

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ

Přílohou těchto dodatečných informací jsou:
kompletní položkové soupisy prací

- 018-04-02 - ETAPA 1.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV [zadání]
- 018-04-04 - ETAPA 2.-OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI SRÁŽKOVÝCH VOD - HORNÍ OLDŘICHOV [zadání]
- DC007048 - DECIN_HORNI OLDŘICHOV_2.ET_RV_R0 [zadání]
- Vykaz_vymer_VO
- REKAPITULACE NÁKLADŮ ET.1. a ET.2

a příčný řez

- D.1.27. Uložení všech sítí