

Název veřejné zakázky	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	09.10.2018

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK PRODLOUŽEN DO 21.11.2018 do 10:00 hodin

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 8 doručené dne 7.11.2018

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

Dešťová kanalizace – V Technické zprávě je zatřídění zemin 3 – 60%, 4 – 20% a 5 – 20% . Dešťová stoka F je minimálně v trase ŠF1 – ŠF4 včetně protlaku a startovací jámy navržena ve skále. Žádáme o přehodnocení zatřídění zemin v tomto objektu a ve stejném smyslu o úpravu soupisu prací.

Tento dotaz již byl předložen a v rámci vysvětlení č.4 ze dne 29.10.2018 (dotaz č.7) měl být opraven položkový soupis prací. V příloženém soupisu prací však žádné změny provedeny nebyly. Poskytnete zadavatel opravený soupis prací ?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Administrátor zakázky se tímto omlouvá, omylem byl vložen chybný soubor položkového soupisu prací. S touto DI je vkládán kompletní soubor aktuálních výkazů výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 2

Soupis prací Děčín Horní Oldřichov 2.ET RV RO

V tomto souboru je složka Vymezené činnosti s oceněnými pracemi. Mohli byste přesně popsat o jaké činnosti se konkrétně jedná ve vztahu k řadu 1 a řadu 9 ?

Vysvětlení zadávací dokumentace

- Manipulace s provizorním řadem
- Proplach a dezinfekce
- Rozbor vody
- Přistavení cisterny a její stání na místě

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 3

Soupis prací Děčín Horní Oldřichov 2.ET RV RO

Ve složce VRN se nachází pouze položka zařízení staveniště. Mohli byste do této složky doplnit další práce, např geodetické zaměření, jako v rozpočtu kanalizace ?

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace

Tyto práce jsou ve složce 06 – ON Ostatní náklady

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 4

SoD článek III bod 6 *Zadavatel je povinen objednateli předložit při uzavření této smlouvy podrobný harmonogram postupu prací na výstavbě díla (po týdnech).*

Jako příloha č. 5 je požadován časový harmonogram ve dnech.

Kdo komu předkládá harmonogram ? Harmonogram bude ve dnech nebo po týdnech ?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Jak vyplývá z dalšího textu smlouvy o dílo, jedná se o chybu v psaní. (Tato chyba v psaní bude opravena před podpisem smlouvy.)

Účastník předkládá harmonogram již ve své nabídce. Harmonogram bude zpracován v týdnech.

V souvislosti s opravenými podklady bude prodloužen termín pro podání nabídek do 21.11.2018 do 10:00 hodin.

Děčín 8.11.2018

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ