

Název veřejné zakázky	Pořízení záložního dieselového generátoru
Druh zakázky	dodávky
Datum zahájení řízení	29.10.2018

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ ze dne 9.11.2018

Na základě skutečností zjištěných při prohlídce místa plnění došlo k úpravě technické specifikace zakázky. Součástí upravené specifikace je také upravený návrh smlouvy, který bude tvořit součást nabídky.

Minimální technické požadavky na výkon, funkci záložního zdroje:

- výkon min. 40kVA PRP
- třífázové provedení
- venkovní provedení
- dieselový motor
- palivová nádrž min. 55 litrů
- výdrž min. 11 hod. provozu při 100% zátěži
- automatický provoz
- mikroprocesorová řídicí jednotka
- záruka 24 měsíců

Montáž generátoru bude na vyvýšenou plochu vnitřního dvora mezi budovami magistrátu (viz žlutý obdélník v leteckém snímku), k čemuž bude pravděpodobně nutné použití jeřábu. Na trase je vjezdová brána, jejíž rozměry jsou: šířka 319 cm a výška 340 cm.

Součástí zakázky je i provedení veškerých potřebných stavebních a elektro prací pro připojení respektive výměnu rozvaděče, který bude generátorem zálohován (viz foto rozvaděče). Zadavatel pro tyto účely přikládá orientační soupis dodávek a prací, který je přílohou zadávací dokumentace.

Zadavatel na vlastní náklady připraví po domluvě s vítězným účastníkem betonovou plochu, na kterou bude následně agregát umístěn. Dále zadavatel na vlastní náklady připraví celou trasu silového a signálového kabelu od agregátu k rozvaděči.

Dodaný generátor musí být nový, nerepasovaný, funkční a určený pro český trh.

Nabídka bude obsahovat podrobnou technickou specifikaci dieselového generátoru a bude přílohou kupní smlouvy.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: **500 000,- Kč bez DPH.**

Zároveň s touto změnou zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do **10.12.2018, 13:00 hod.**

Ostatní podmínky uvedené v Podmínkách realizace zůstávají v platnosti.

Příloha:

- upravený návrh smlouvy,
- upravený soupis
- snímek rozvaděče.

Přílohy této zprávy byly zároveň vloženy do sekce Zadávací dokumentace.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace.