

Název veřejné zakázky	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	09.10.2018

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK PRODLOUŽEN DO 19.11.2018 do 10:00 hodin




VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 7 doručené dne 2.11.2018

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, bylo by možné specifikovat svítidla SITECO streetlight 20midi 3000K? V zadání není uvedena optika a ani výkon. Děkujeme

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel přesnou specifikaci svítidla.

5XB38M2B408A	SL20md,PC-R,LED13010lm740,Plus
	Popis produktu Uliční svítidlo SL 20 midi LED, usměrnění světelného toku pomocí optických čoček, materiál čoček PMMA; difuzor z tvrzeného bezpečnostního skla; charakteristika vyzařování: PC-R, přímá, asymetrická pravá, pro přisvětlení přechodů pro chodce; instalace na dřík stožáru nebo výložník; LED High Power, světelný tok: 13.010 lm, měrný výkon: 111lm/W; podání barev CRI 70+; barevná teplota: 3000K; předřadník: ECG Plus, CLO konstantní světelný tok po celou dobu života, ochrana proti přehřátí; volná parametrizace světelného toku, StepDIM regulace pomocí řídicí fáze, AstroDIM řízení podle časového harmonogramu, DALI interface; elektronická regulace výkonu; napájení: 220..240V, AC, 50/60Hz, příkon na počátku: 118 W, příkon na konci: 139 W, příkon redukován: 53 W; těleso svítidla a montážní příruba tlakově litý hliník (díecast aluminium), povrchová úprava práškově lakování Siteco® metalická šedá (DB 702S); modulární konstrukce; délka: 599 mm, šířka: 324 mm, výška: 138 mm; dřík stožáru: 42/60/76mm, výložník 42/60mm; montážní příruba velikost 42mm: 5XA59000XM4, 60mm: 5XA59000XM2, 76mm: 5XA59000XM1; index krytí (celé svítidlo): IP66; třída izolace II; certifikace: CE, ENEC, VDE; mechanická odolnost: IK09, teplota okolí pro venkovní aplikace: -35..+50°C; splňuje standardy pro osvětlování komunikací a venkovních ploch; balení: 1 ks
	

Děčín 2.11.2018

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace