

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál Společenského domu Střelnice
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	13.3.2019

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 1 doručené dne 20.3.2019

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č.1:

Ve výkazu, výměr areálová kanalizace – splašková a dešťová pol.č.6 a návazné položky je uvažováno s šířkou rýhy 0,8 m . Dle ČSN EN 1610 čl.6.2.2 tabulky č.2 – Nejmenší šířka rýhy v závislosti na hloubce rýhy : při hloubce větší než 1,75 m je nejmenší šířka rýhy 0,90m a při hloubce nad 4 m je nejmenší šířka rýhy 1,00 m.

Dotaz č.2:

Ve VV chybí položka za svislé přemístění výkopku dle tabulky II přílohy č.8 všeobecných podmínek ceníku 800-1 Zemní práce.

Dotaz č.3:

Ve VV je dle našeho názoru nesprávně použita položka „Hloubení šachet“ pro výkop k osazení zasakovacích boxů, neboť nesplňuje všeobecné podmínky ceníku 800-1 Zemní práce čl.4 názvosloví a definice, kdy největší půdorysná plocha šachty je 36 m2 a hloubka je největší rozměr.

Dotaz č.4:

Pro zapažení jámy pro montáž zasakovacích boxů je podle našeho názoru nevhodné „zátažné pažení“ neboť je osazeno příčnými rozpěrami. Vhodné by bylo pažení hnané (pažnice Larsen), nebo provést výkop se šikmými stěnami, což by byla levnější varianta.

Vysvětlení

Dnešním dnem je vložen nový položkový soupis prací, který zahrnuje shora uvedené podněty.

Děčín 22.3.2019

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace