



Chlapci		
Požadavek	Počet	Nová kapacita [osob]
1 pisoár = 20 chlapců	3	60
1 záchod = 80 chlapců	1	80
1 umyvadlo = 20 chlapců	3	60
Dívky		
Požadavek	Počet	Nová kapacita [osob]
1 záchod = 20 dívek	3	60
1 umyvadlo = 20 dívek	3	60
1 hygienická kabina = 80 dívek	1	80
Výlevka	1	—

NA VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ A TEPLÉ VODY BUDE POUŽITO PPr POTRUBÍ TLAKOVÉ ŘADY PN16

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ SV PŘI SOUČINITELI TEPELNÉ VODIVOSTI IZOLACE = 0,040 W/mK BUDE:

Volně vedené potrubí v nevytápěných místnostech – 4mm  
Volně vedené potrubí ve vytápěných místnostech – 9mm  
potrubí vedené v instalačním kanálu souběžně s potrubím teplým – 13mm  
potrubí v drážce ve zdi vedené samostatně – 4mm  
Potrubí vedené v drážce souběžně s teplým potr.– 13mm  
Potrubí zalité betonem – 4mm

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE DLE VYHLÁŠKY 193/2007 ZE DNE 17. ČERVENCE 2007

- U1 – UMYVADLO KERAMICKÉ  
U – UMYVADLO KERAM. S JEDNOVÝTOKOVOU BATERIÍ  
Up– UMYVADLO KERAMICKÉ S ÚPRAVOU DLE ZÁKONA Č. 329/2011 Sb., S JEDNOVÝTOKOVOU ARMATUROU  
WC– WC KERAMICKÉ  
WCp– WC KERAMICKÉ S ÚPRAVOU DLE ZÁKONA Č. 329/2011 Sb.  
B – BIDET KERAMICKÝ S JEDNOVÝTOKOVOU ARMATUROU  
P – PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM  
V – VÝLEVKA

- STUDENÁ VODA 8 °C  
TEPLÁ VODA 55 °C  
SMÍŠENÁ VODA° 45 °C

VYPRACOVAL: D.ŠAŠEK	ZODP.PROJEKTANT: D.ŠAŠEK	TECHNICKÁ KONTROLA:	David Šašek <b>UNIPROJEKT</b> U TURZE 1454/2, DĚČÍN VI. TELEFON: 776250848 e-mail: ak-uniprojekt@email.cz internet: www.ak-uniprojekt.cz	
KRESLIL: DATA CAD 16	IČO: 68285736		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN			DATUM:	10/2018
ZŠ MÍRU 152, DĚČÍN XXXII VÝMĚNA ZDRAVOTNÍCH INSTALACÍ ZDRAVOTNÍ INSTALACE – OBJEKT S03			ÚČEL:	SP
VODOVOD – PŮDORYS 1.N.P.			Č.ZAK:	D1478/2018
			Č.ARCH:	D1478
			MĚŘÍTKO: 1:50	Č.VÝKRESU: 5