SPORTOVIŠTĚ U ZIMNÍHO STADIONU
V1 - VODOVOD PRO HOKEJBAL

KATASTRY	Děčín		
PARCELNÍ ČÍSLA	2450/19		2540/10
DRUHY POVRCHU	beton	dlažba	trvalý travní porost
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ	13.31		
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ	VŠ		pítko

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	132.45	132.45	132.45	132.45	132.45	132.13	131.63	
HLOUBKA VÝKOPU	1.65	1.64	1.64	1.63	1.38	1.38	1.35	1.35
KÓTA VÝKOPU	130.19	130.20	130.20	130.21	130.24	130.24	130.28	130.29
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.50	1.49	1.49	1.48	1.23	1.23	1.20	1.20
KÓTA DNA POTRUBÍ	130.34	130.35	130.35	130.36	130.39	130.39	130.43	130.44
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	131.84	131.84	131.84	131.84	131.62	131.62	131.63	131.64
SROVNÁVACÍ ROVINA	120							
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.70	1.71	2.11	6.53	7.08	12.43	13.31

DN[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	DN25-Trubky PEHD 25/3 mm (PE100 SDR11)-13.31
SPÁD[promile]-DÉLKA[m]	7.51-13.31
ULOŽENÍ	Lože a obsyp 150 mm pískem vodič NYY-J/-O -1x4 mm, PVC folie, zásyp štěrkopískem

SPORTOVIŠTĚ U ZIMNÍHO STADIONU
V2 - VODOVOD PRO SKATEPARK

KATASTRY	Děčín		
PARCELNÍ ČÍSLA	2540/19	2540/1	
DRUHY POVRCHU	beton		dlažba
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ	30.49		
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ	VŠ		pítko

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	132.45	132.45	132.45	132.45	132.45	132.45	132.45	132.45	131.34	132.45	131.95	
HLOUBKA VÝKOPU	1.65	1.64	1.64	1.63	1.63	1.61	1.34	1.33	1.20	1.15	1.15	1.15
KÓTA VÝKOPU	130.19	130.20	130.20	130.20	130.20	130.21	130.28	130.29	130.31	130.34	130.34	130.35
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.50	1.49	1.49	1.48	1.48	1.46	1.19	1.18	1.05	1.00	1.00	1.00
KÓTA DNA POTRUBÍ	130.34	130.35	130.35	130.35	130.35	130.36	130.43	130.44	130.46	130.49	130.49	130.50
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	131.84	131.84	131.84	131.83	131.83	131.82	131.62	131.62	131.51	131.49	131.48	131.50
SROVNÁVACÍ ROVINA	120											
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.14	1.20	1.93	2.79	3.71	17.83	19.30	22.05	27.69	27.97	30.49

DN[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	DN25-Trubky PEHD 25/3 mm (PE100 SDR11)-30.49
SPÁD[promile]-DÉLKA[m]	5.25-30.49
ULOŽENÍ	Lože a obsyp 150 mm pískem vodič NYY-J/-O -1x4 mm, PVC folie, zásyp štěrkopískem

SPORTOVIŠTĚ U ZIMNÍHO STADIONU
V3- VODOVOD

KATASTRY	Děčín				
PARCELNÍ ČÍSLA	2540/19		2540/4	2540/1	
DRUHY POVRCHU	beton	dlažba			asfalt
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ		67.52			
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ	VŠ				VŠ1

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	132.45	132.45	131.95	131.95	131.82	131.80	131.50	131.50	131.50	131.50	131.58	131.62	131.64	131.65	131.55		131.48	131.48
HLOUBKA VÝKOPU	1.65	1.64	1.64	1.64	1.64	1.63	1.51	1.24	1.15	1.16	1.42	1.38	1.38	1.38	1.42		1.46	
KÓTA VÝKOPU	130.19	130.19	130.19	130.18	130.18	130.18	130.17	130.16	130.14	130.12	130.12	130.12	130.12	130.12	130.11		130.11	
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.50	1.49	1.49	1.49	1.49	1.48	1.36	1.09	1.00	1.01	1.27	1.23	1.23	1.23	1.27		1.31	
KÓTA DNA POTRUBÍ	130.34	130.34	130.34	130.33	130.33	130.33	130.32	130.31	130.29	130.27	130.27	130.27	130.27	130.27	130.26	130.26	130.26	
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	131.84	131.83	131.83	131.82	131.82	131.81	131.68	131.40	131.29	131.29	131.54	131.49	131.50	131.50	131.54		131.57	
SROVNÁVACÍ ROVINA	120																	
STANIČENÍ [km/m]	0.0	0.67	1.00	5.50	8.99	9.62	18.00	27.80	45.69	57.73	59.45	60.39	60.68	60.98	64.84	66.38	67.52	68.52

-1.70

DN[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	DN40-Trubky PEHD 40/3,7 mm (PE100 SDR11)-67.52
SPÁD[promile]-DÉLKA[m]	1.18-67.52
ULOŽENÍ	Lože a obsyp 150 mm pískem vodič NYY-J/-O -1x4 mm, PVC folie, zásyp štěrkopískem

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID
RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

PROJEKTANT
ING. HANA HERMOVÁ, LADOVA 192, LIBEREC 17, TEL.:+420 604 531 808, h.hermova@centrum.cz

AKCE : MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU			
ZADAVATEL :	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 405 38 DĚČÍN IV	ZAK. ČÍSLO:	D/15-033-DUR
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	01/2016
VYPRACOVAL:	ING. HERMOVÁ	STUPEŇ:	DUR
KONTROLOVAL:	ING. HERMOVÁ	MĚŘÍTKO:	1:200
PŘÍLOHA: SO 301 - AREÁLOVÝ VODOVOD; SO 302 - SYSTÉM ODVODNĚNÍ; SO 303 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		Č. PŘÍLOHY: 05	PARÉ:

Podélný profily vodovodu V1-V3