

Název veřejné zakázky	„Výměna oken v objektu Spojenců 209, Děčín XXXII- Boletice nad Labem“
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	26.06.2019

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ Č. 1 ze dne 10.07.2019

Dotaz č.1:

V TZ je informace o max. 10% úpravě venkovního ostění, ve VV je v pol. č.3 uvedena celá plocha.

Odpověď

Celá plocha je v položce uvedena z důvodu, že cena odpovídá 10% celé ceny.
Dle RTS - položka je správně.

Dotaz č.2

V položkách č. 26 až 30 je tonáž celkem 35,18 tuny, což je na celkový počet 39ks výplní zcela nadhodnoceno.

Odpověď

Položka 26 až 30 je opravena. Je zveřejněn upravený soupis prací

Dotaz č.3

Bude výmalba i venkovního ostění, či jen vnitřního?

Odpověď:

výmalba vnějšího i vnitřního ostění

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace