

Název veřejné zakázky	Veřejné osvětlení, chodník v parku U Plovárny
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	19.09.2019

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ Č. 2 ze dne 26.09.2019

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace v následujících bodech:

1.

Účastník žádá o upřesnění typu stožáru.

Ve výkazu výměr je uveden popis položky třístupňového stožáru.

V technické zprávě je popis třístupňového stožáru, ale ilustrace dvoustupňového stožáru (pravděpodobně Vysto).

Zadavatel dne 23.9.2019 uveřejnil vysvětlení, doplnění, změna dokumentace s přílohou katalogového listu Kooperativa typ GL 133/76 (dvoustupňový stožár).

Pokud je zadavatelem požadován dvoustupňový stožár typu GL 133/76 jedná se o změnu projektové dokumentace.

Měl by se tedy opravit alespoň popisu položek stožáru ve výkazu výměr z třístupňového na dvoustupňový, aby bylo naprosto jasné co je požadováno a nabízeno.

2.

Účastník se zároveň dotazuje zdali je možné nabídnout i jiný typ stožáru, který bude staticky vyhovovat technickému řešení účastníkem navržených svítidel, která budou současně splňovat požadavky vzorového výpočtu (například se standardním průměrem dříku pro sadová svítidla 60mm).

Vysvětlení zadávací dokumentace

1.

Zadavatel požaduje typ stožáru dle zpracované PD a výkazu výměr tj. třístupňový, jedná se o K6-atyp, 133/ 89/76 Kooperativa (výrobce na tento stožár nemá bohužel technické listy). Dodací lhůta tohoto atypu je stejná jako je dodací lhůta typového stožáru K6 (ověřeno u výrobce).

Specifikaci stožáru uvedeného ve vysvětlení zadávací dokumentace z 23.9.2019 nebude zadavatel požadovat.

Ilustrace dvoustupňového stožáru (pravděpodobně Vysto) – zde se jedná o administrativní chybu v technické zprávě.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

2.

Je možné nabídnout i jiný typ stožáru, který bude staticky vyhovovat technickému řešení navržených svítidel, která budou současně splňovat požadavky vzorového výpočtu. Nutné odsouhlasení investorem. Jen upozorňujeme, že svítidla dle světelného výpočtu, uvažované v projektové dokumentaci - BEGA 77928K4 LED 21,0 W mají pro upnutí na dřík sloupu **76 mm**.

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13:00 hod. dne 02.10.2019