

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce vzduchotechniky a osvětlení velké zasedací místnosti budovy B1 Magistrátu města Děčín
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	10.02.2020

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 1 ze dne 13.02.2020

DOTAZ:

Je možné zaslat nějaké bližší údaje o vzduchotechnice, uvedené v položkovém rozpočtu VZT pod řádkem 18?

ODPOVĚĎ:

Bližší technická specifikace viz příloha. Tato příloha je také vložena do sekce Zadávací dokumentace.

DOTAZ:

V dokumentaci jsou dva výpočty osvětlení, který z nich platí? Předpokládáme, že k vzhledem k tomu, že ve výkazu osvětlení je typ nepřímý, tak je požadován tento a výpočet osvětlení s přímým panelem se dostal do dokumentace omylem.

ODPOVĚĎ:

Platí výpočet s nepřímým osvětlením typ svítidla MODUS SOFT 3000A_KN 1*33W, 3200lm, Ra80, 4000K.

DOTAZ:

Mají mít svítidla EL1 stmívatelný předřadník DALI? Ve výkazu materiálu sice tento požadavek není uveden, ale součástí dokumentace je katalogový list svítidla, který DALI předřadník využívá (konkrétně SOFT3000A3KN600DALI.pdf)

ODPOVĚĎ:

Svítidla budou bez DALI předřadníku, katalogový list výrobce je informativní (výrobce má univerzální katalogový list pro celou tuto řadu)

DOTAZ:

Bude muset vítězný uchazeč prokázat splnění normy ČSN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení nebo stačí nahradit uvedený model ve výkresové dokumentaci elektro za adekvátní? V předložených výpočtech osvětlení není tento typ výpočtu proveden, nicméně předmětem zakázky jsou též svítidla nouzová.

ODPOVĚĎ:

Zhotovitel nebude prokazovat shodu s ČSN EN 1838. Výpočet nouzového osvětlení je proveden pouze pro potřeby projektanta - návrhu. Jedná se jednu místnost v celém objektu úřadu, na které v rámci objektu nenavazuje další nouzové osvětlení na navazujících únikových cestách. Požadavek na svítidla uvedený v soupisu položek je na BUS komunikaci (z důvodu následného řešení koncepce nouzového osvětlení celého objektu), která se standardně vyrábí v provedení s autotestem. V PD je uveden světelný tok svítidel (450lm) a požadovaná autonomie (1h). Pokud účastník splní výše uvedené podmínky, může navrhnout náhradu.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace