

Název veřejné zakázky	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa a DC007300 Děčín, Za Sadem - rekonstrukce vodovodu
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	06.02.2020

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ Č. 6 ze dne 04.03.2020

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 1:

v předložené projektové dokumentaci VŘ jsme nenašli podélné profily komunikací. S ohledem na stávající spád komunikací považujeme jejich předložení za podstatné pro správné stanovení nabídkové ceny.

Náš dotaz zní: předloží zadavatel podélné profily komunikací, aby bylo zcela zřejmé jaké výsledné spády komunikací projektant ve své PD uvažuje?

Odpověď:

Podélné profily vzhledem k zachování stávajících nivelet nebylo nutné vypracovat. V PD je předpokládáno zachování stávajících podélných sklonů.

Pro přehled jsou níže uvedeny projektantem generální sklony pro jednotlivé komunikace, které jsou vypočítány z příčných řezů:

- ulice Za Sadem: 10,4 %
- odbočka ulice Za Sadem: 1,9 %
- bezejmenná ulice část 1: 8,3 %
- odbočka bezejmenné ulice: 1 % - pod DDM; 3 % - směrem k hl. komunikaci
- bezejmenná ulice část 2: 12,7 %

Dotaz 2 :

Při prohlídce budoucího staveniště bylo zjištěno, že se zde podél stávajících komunikací nachází výchozy skalního podloží, několik opěrných zdí a některé ze stávajících objektů u komunikací jsou založeny tak, že při požadovaném provádění opravy komunikací dojde k narušení jejich základů.

V PD jsme nenašli detaily komunikací ve styku se stávajícími opěrnými zdmi, nenašli jsme geologický průzkum a nenašli jsme řešení při styku tělesa komunikace se základy stávajících objektů.

Náš dotaz zní: doplní zadavatel předloženou PD o geologický průzkum, posouzení stávajících opěrných zdí a řešení vedení a skladby komunikace u těchto zdí, včetně vyřešení podchycení základů stávajících objektů?

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

Odpověď:

Vzhledem ke skutečnosti, že opěrné zdi v zájmové oblasti nevykazují žádné statické poškození (trhliny, nevyklání se do vozovky apod.), nebylo nutné provádět statické posouzení opěrných zdí. Z tohoto důvodu v PD nebylo předmětem řešení opěrných zdí.

Do B. Souhrnná technická zpráva – odstavec B.8.d) a B.8.n) byly doplněny podmínky pro provádění výkopů u opěrných zdí, zároveň byly upraveny vzorové příčné řezy (opraven tvar aktivní zóny z opěrných zdí).

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12.03.2020 do 10,00hodin