

Název veřejné zakázky	Stavební úpravy DOZP Boletice
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	08.04.2020

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ Č. 5 ze dne 14.05.2020

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 1:

Dobrý den.

Zasílám požadavek na doplnění výkazu výměr.

2.3 – truhlářské konstrukce

V rámci truhlářských prací bude oprava stávajících podlah. Po sundání stávajícího povrchu budou zkontrolována stávající prkna. Na tyto prkna se celoplošně nalepí a přivrtá cementotřísková deska. Toto bude provedeno v 1.NP - 4.NP.

Tato část není obsažena ve výkazu výměr.

Odpověď:

Zadavatel zveřejňuje upravený položkový soupis prací(rekonstrukce objektu) ve kterém jsou nové položky č. 92 a č.93 a položka č. 165 je opravena.

Komentář k uvedeným změnám:

V 1.NP cementotřískové desky a ani výměna prken nebudou provedeny (stávající tuhý strop).

Ve 2.NP - 4.NP bude provedena 10% výměna prken a cementotřísková deska tl.20 mm jak je uvedeno ve výkresu skladeb (řezy).

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace