

Název veřejné zakázky	Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, DĚČÍN IX – BYNOV
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	24.02.2021

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Prodloužen termín pro podání nabídek do 17.03.2021, 13:00 hod.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 2 ze dne 08.03.2021

DOTAZ:

Jaká je požadovaná barva výplní

ODPOVĚĎ:

Barva a odstín bude vybrána při realizaci stavby dle výběru investora - bude upřesněno při realizaci - barva bude vybrána ze vzorníku RAL.

DOTAZ:

Jaké parametry mají mít ventilační klapky na oknech.

ODPOVĚĎ:

Jedná se o manuální mechanický systémový výrobek pro ruční otevírání plastových okenních výplní.

- Manuální systémový plochý otvírač pro pravoúhlá okna se šířkou otevření max. 320 mm
- Otvírač vhodný pro okenní křídla (do max. 250 kg)
- Pro použití vlevo i vpravo
- Ruční páka zdvih min. 70 mm včetně táhla
- tvar konstrukce vyžadující nůžky i tyčová táhla svodu jen málo místa nad okenním křídlem a po jeho boční straně
- páka nebo jiný systémový prvek pro otevření okenního otvoru umístění v dosahu pro pohodlné otevření
- nůžky a držák křídla spojeny spojkou s kulovou hlavou
- blokování systému otevírání v nůžkách
- zvýšená těsnost a zabezpečení okna před vloupáním
- možnost okno vyčistit bez námahy zevnitř a zvenku

DOTAZ:

Pákové ovládání otevírání oken z úrovně podlahy se vylučuje s kováním celoobvodovým, čtyřpolohové zavření, otevření, větrání, mikroventilace,

ODPOVĚĎ:

U okenních výplní kde bude provedeno pákové ovládání oken - bude provedeno pouze kování pro možnost větrání - (sklopné).

DOTAZ:

U dveří má být bezpečnostní sklo oboustranné nebo jednostranné.

ODPOVĚĎ:

U vstupních dveří bude provedeno zasklení z bezpečnostního skla – oboustranného.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

DOTAZ:

Prosíme o bližší specifikaci kuchyňské linky, popis "dle požadavku investora" k ocenění nestačí.

ODPOVĚĎ:

Popis kuchyňské linky:

- kvalitní kuchyňská linka
- moderní provedení vhodné do všech kanceláří a dalších provozů
- kuchyňská linka je vyrobena z kvalitního lamina
- barevné provedení dvířek skříní: dle výběru investora
- barevné provedení korpusu: dle výběru investora
- součástí sestavy kuchyně je také kuchyňská deska: dle výběru investora
- tloušťka kuchyňské pracovní desky: min. 38 mm
- hloubka kuchyňské desky: 60 cm
- barevné provedení pracovní desky: dle výběru investora
- horní závěsné skřínky se otevírají pomocí plynových pístů
- veškeré skřínky a zásuvky budou dodány včetně nerezových úchytů o minimálním rozměru - 160 x 40 mm
- veškeré spodní skřínky a zásuvky budou dodány včetně výškově nastavitelných nohou

Součástí kuchyňské linky musí být, ostatní části jsou variabilní.

- spodní skříňka - dvířková pod dřez o rozměrech: 80 x 45 x 87 cm včetně, otevíracího nábytkové kování (závěsy a panty), vnitřních polic
- atypická skříňka pro vestavnou lednici pod linku o rozměrech: 60 x 60 x 87 cm - včetně dvířek a otevíracího nábytkové kování (závěsy a panty)
- atypická skříňka zásuvková pod linku o rozměrech: 40 x 60 x 87 cm včetně 3 ks zásuvek s pojezdy - plnovýsuv s tlumeným dojezdem nosnost min. 40 kg
- kuchyňská deska o rozměrech: 600 x 1800 x 38 mm
- horní skříňka 80 x 72 x 35 cm - včetně, zvedacího kování, vnitřních polic
- horní skříňka 60 x 72 x 35 cm - včetně, zvedacího kování, vnitřních polic
- horní skříňka 60 x 72 x 35 cm - včetně, zvedacího kování, vnitřních polic
- sokl ke kuchyňské lince, výška 15 cm, délka 300 cm, tloušťka 20 mm, včetně těsnění v dolní části lišty
- plastová kuchyňská ukončovací těsnící lišta mezi pracovní desku a kuchyňská obklad včetně těsnících profilů barva dle vybraného barevného provedení pracovní desky

DOTAZ:

Nesoulad mezi PD a VV v rámci EZS byl nalezen u následujících:

Výkres - 9 PIR čidel, 1 požární čidlo

VV - 8 PIR čidel, 0 požárních čidel

ODPOVĚĎ:

Správný počet PIR čidel je dle výkresu - 9 ks - viz položka č. 457 - Upraveno ve výkazu výměr.

Při zpracování projektové dokumentace došlo k administrativní chybě v uvedení špatného symbolu - požárního čidla. Jedná se o pohybové stropní čidlo pro VZT - viz položka č. 380.

DOTAZ:

Elektro zpráva - 1 siréna

VV - 0 sirén

ODPOVĚĎ:

Siréna se světelným návěstím - nově položka č. 461. Doplněno do výkazu výměr.