

Název veřejné zakázky	Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, DĚČÍN IX – BYNOV
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	24.02.2021

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Prodloužen termín pro podání nabídek do 18.03.2021, 13:00 hod.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 3 ze dne 09.03.2021

DOTAZ:

Tl. extrudovaného polystyrenu v PD uvedena tl. podlahového extrudovaného polystyrenu 130 mm - nevyrábí se, tzn.:

a) 120 mm nebo 140 mm, nebo

b) 80 mm + 50 mm ... to by ale znamenalo položení 2 vrstev a ve výkazu výměr

ODPOVĚĎ:

Polystyren extrudovaný tl. 130 mm je k dostání, výrobci daného výrobku existují. Položení 2 vrstev nebude akceptováno.

DOTAZ:

Barva betonové dlažby zpev. Ploch v PD, popř. TZ je uvedena barva šedá, ale i červená (TZ str. 4 dole) - která barva platí?

ODPOVĚĎ:

Barva betonové zámkové dlažby tl. 80 mm - ŠEDÁ

DOTAZ:

Chybějící položky ve výkazu výměr dle našeho názoru ve výkazu výměr chybí položka pro dodávku materiálu (dlažby venkovní betonové)

ODPOVĚĎ:

Položka dodávky materiálu ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ, TL. 80 MM byla doplněna do položkového soupisu

DOTAZ:

Montáž a osazení samozavíračů dveří, ty nejsou uvedeny ani v PD, (v tabulce výplní otvorů), ale jejich nezbytnost vyplývá z PBR

ODPOVĚĎ:

Samozavírač je uveden v projektové dokumentaci - v části D.1.1. - ve výkresu - E.3.1. - výpis oken a dveří - nový stav, dále je uveden v části D.1.4. technologická zařízení staveb - ve výkresu - E-01 - elektroinstalace 1.PP a dále je uvedeno v textové části - elektroinstalace - na straně 10.

Montáž pro samozavírač je součástí výkazu výměr - a je součástí položky p.č. 318 - číslo položky - 766661422R00 - Samozavírač je uveden v projektové dokumentaci - v části D.1.1. - ve výkresu - E.3.1. - výpis oken a dveří

Dodávka pro samozavírač je součástí výkazu výměr - a je součástí položky p.č. 324 - číslo položky - 61165194R - Samozavírač je uveden v projektové dokumentaci - v části D.1.1. - ve výkresu - E.3.1. - výpis oken a dveří.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

DOTAZ:

Opatření dle PBŘ - kromě samozavíračů chybí i další opatření uvedené v závěru PBŘ (výstražné tabulky, PHP apod.) - je toto součástí dodávky?

ODPOVĚĎ:

Tyto položky byly doplněny do položkového soupisu.

DOTAZ:

Není určena barevnost, není specifikovaná barevnost u keramických dlažeb a obkladů (dle výběru investora) - má vliv na cenu materiálu

ODPOVĚĎ:

Barva a odstín keramických dlažeb bude vybrána v průběhu realizace stavby. Počítá se s barevným řešením nikoliv bílou barvou.

DOTAZ:

Deratizace a desinfekce existuje nějaká zpráva/nález? Není znám přesný rozsah- lze upřesnit?!

ODPOVĚĎ:

Jedná se o položku pro kompletní vyčištění, deratizaci a dezinfekci objektu.

DOTAZ:

Nejasnost v zadání:

u pol.č. 799.01 - 799.05 - dodávka vybavení a zařízení (spotřebiče, nábytek a doplňky) chybí specifikace a PD se odkazuje na výběr investora - bez zadání může být cenové rozpětí veliké.

ODPOVĚĎ:

p.č. 799.01 - dodávka a montáž - skříňka dvojitá na pracovní a osobní oblečení

Jedná se o dvojitou skříňku (kovovou) na pracovní a osobní oblečení o rozměrech 600x300x2000 mm.

- skříňka bude uzamykatelná.
- skříňka bude dodána s lavicí.
- skříňka musí umožňovat ukládání pracovního a civilního oblečení.
- skříňka musí být vhodná do těchto provozů - prádelna. Barevné provedení a přesný výběr typu při realizaci stavby.

Dodání a montáž kovového výrobku bude včetně kompletního příslušenství a spojovacích prostředků.

p.č. 799.02 - dodávka a montáž - police pro uložení čisticích prostředků

Jedná se o dřevěnou skříň s policemi pro uložení čisticích prostředků o rozměrech 500x400x2000 mm. - truhlářský typizovaný systémový výrobek.

- bude uzamykatelná.
- bude dodána včetně vnitřních polic.
- musí být provedena z odolného materiálu k čisticím prostředkům s dobře omyvatelným povrchem.
- musí být vhodná do těchto provozů - prádelna
- bude vyrobena z kvalitního lamina

Moderní provedení vhodné do všech kanceláří a dalších provozů

Dodání a montáž truhlářského výrobku bude včetně kompletního příslušenství a spojovacích prostředků.

p.č. 799.03 - dodávka a montáž - nová kuchyňská linka vč. dřezu dl. 1800 mm

- kvalitní kuchyňská linka
- moderní provedení vhodné do všech kanceláří a dalších provozů
- kuchyňská linka je vyrobena z kvalitního lamina
- součástí sestavy kuchyně je také kuchyňská deska
- tloušťka kuchyňské pracovní desky: min. 38 mm
- hloubka kuchyňské desky: 60 cm
- horní závěsné skříňky se otevírají pomocí plynových pístů
- veškeré skříňky a zásuvky budou dodány včetně nerezových úchytů o minimálním rozměru - 160 x 40 mm
- veškeré spodní skříňky a zásuvky budou dodány včetně výškově nastavitelných nohou

Součástí kuchyňské linky musí být:

- spodní skříňka - dvířková pod drez o rozměrech: 80 x 45 x 87 cm včetně, otevíracího nábytkové kování (závěsy a panty), vnitřních polic
- atypická skříňka pro vestavnou lednici pod linku o rozměrech: 60 x 60 x 87 cm - včetně dvířek a otevíracího nábytkové kování (závěsy a panty)
- atypická skříňka zásuvková pod linku o rozměrech: 40 x 60 x 87 cm včetně 3 ks zásuvek s pojezdy - plnovýsuv s tlumeným dojezdem nosnost min. 40 kg
- kuchyňská deska o rozměrech: 600 x 1800 x 38 mm
- horní skříňka 80 x 72 x 35 cm - včetně, zvedacího kování, vnitřních polic
- horní skříňka 60 x 72 x 35 cm - včetně, zvedacího kování, vnitřních polic
- horní skříňka 60 x 72 x 35 cm - včetně, zvedacího kování, vnitřních polic
- sokl ke kuchyňské lince, výška 15 cm, délka 300 cm, tloušťka 20 mm, včetně těsnění v dolní části lišty
- plastová kuchyňská ukončovací těsnicí lišta mezi pracovní desku a kuchyňský obklad včetně těsnících profilů barva dle vybraného barevného provedení pracovní desky

Barevné provedení a přesný výběr typu dle výběru investora při realizaci stavby.

Dodání a montáž truhlářského výrobku bude včetně kompletního příslušenství a spojovacích prostředků.

p.č. 799.04 - dodávka a montáž - 1x stůl, 4x židle

Jedná se o dřevěný stůl - 1 ks.

Popis:

Jedná se o dřevěný truhlářský systémový výrobek. Výrobek bude proveden z odolného materiálu k čisticím prostředkům s dobře omyvatelným povrchem.

Výrobek bude vhodný do těchto provozů - prádelna.

Rozměry výrobku cca: celková šířka: 1200 mm, celková výška - 780 mm, celková hloubka: 800 mm, hmotnost: cca 24 kg.

- moderní provedení vhodné do všech kanceláří a dalších provozů
- truhlářský výrobek je vyroben z kvalitních materiálů

Dodání a montáž truhlářského výrobku bude včetně kompletního příslušenství a spojovacích prostředků.

č. 799.05 - dodávka a montáž - lednice pod linku

Jedná se o vestavnou lednici do kuchyňské linky - atypické skříňky pro vestavnou lednici pod linku.

Jedná se o systémový typizovaný výrobek.

typ: vestavný spotřebič, rozměry: 590 x 540 x 820 mm, objem cca: 126 l, barva: bílá, energetická třída A+++, hluchost cca 36 dB, roční spotřeba elektrické energie cca 117 kWh/rok, počet vnitřních polic: min. 3 ks, systém automatického odmrazování: ano, možnost otáčení dveří: ano, vnitřní osvětlení: LED

Dodání a montáž výrobku, bude včetně kompletního příslušenství apod.