

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	21.4.2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ Č. 1 ze dne 03.05.2021

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 1:

Ve výkazu výměr chybí okapnice na okapové hraně střechy.

Odpověď:

Položkový soupis prací SO 01 byl doplněn o tuto položku.

Dotaz 2 :

Ve výkazu výměr chybí koutové a přední lemování.

Odpověď:

Položkový soupis prací SO 01 byl doplněn o tuto položku.

Dotaz 3 :

Ve výkazu výměr je chybně výměra úžlabí (správně: výpočet $VV/\cos$ sklonu střechy ve °)

Odpověď:

Výměra u položky byla opravena.

Dotaz 4:

Ve výkazu výměr je chybně výměra nároží (správně: výpočet $VV/\cos$ sklonu střechy ve °).

Odpověď:

Výměra u položky byla opravena.

Dotaz 5:

Položka stříšky Napoleon - domníváme se, že na střeše nejsou Heluz komíny - tudíž nebudou pasovat stříšky Napoleon pro komín Heluz.

Odpověď:

U položky byla ponechána stříška Napoleon, u položky je komentář

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

Dotaz 6:

výlez pro neobývaný prostor = nezateplený výlez (ve VV chybně označeno zateplený - markantní rozdíl ceny)

Odpověď:

Položka byla opravena.

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace a upravený soupis prací, zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12.05.2021 do 13,00 hodin.