

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

- ÚSTŘEDNA EPS
- SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU (optickokouřový)  
MONTÁŽ STROP / PODHLED nebo PODLAHA
- SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU (multisenzorový)
- LINEÁRNÍ HLÁSIČ (PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ, alt. ODRAZOVÁ VERZE)
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU - VNITŘNÍ INSTALACE
- VSTUPNĚ / VÝSTUPNÍ MODUL
- ZAŘÍZENÍ OVLÁDANÉ EPS
- ZAŘÍZENÍ MONITOROVANÉ EPS
- ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA HZS
- PARALELNÍ TABLO OBSLUHY
- OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
- KABEL KRUHOVÉ LINKY BEZ OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ  
2x2x0,8, bezhalogenový Bžca
- KABEL PRO PŘIPOJENÍ OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ  
Xx2x0,8 nebo Xx1,5, Bžca s1 d1, s funkční schopností

Modrou barvou jsou označeny stávající prvky EPS včetně kabeláže.

Červenou barvou jsou označeny nově montované prvky EPS včetně kabeláže.


ADRESACE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ:

XXXX X ... ČÍSLO KRUHOVÉ LINKY  
YYY ... POŘADÍ NA KRUHOVÉ LINC

A/B A ... ČÍSLO POŽÁRNÍ ZÓNY  
B ... POŘADÍ V POŽÁRNÍ ZÓNĚ

ADRESACE NOVÝCH PRVKŮ:

XXXX X ... ČÍSLO KRUHOVÉ LINKY  
YYY ... POŘADÍ NA KRUHOVÉ LINC



|  |   |            |                |
|--|---|------------|----------------|
| <br>Jiří Macháček  | IČ: 01159798<br>ČKAIT 0602066<br>www.slp-systemy.cz<br>projekce@slp-systemy.cz  | VYPRACOVAL | JIŘÍ MACHÁČEK  |
|  |   | SCHVÁLIL   | MIROSLAV EUGEL |
|  |   | Č. ZAKÁZKY | PR1919         |
| INVESTOR Statutární město Děčín<br>Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV | AKCE Městské divadlo Děčín<br>Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV. - Podmokly<br>Oprava systému elektrické požární signalizace | STUPEŇ     | RDS            |
|  |   | MĚŘÍTKO    | 1:100          |
|  |   | DATUM      | 06/2019        |
| EPS - 3. PODZEMNÍ PODLAŽÍ  |   | POČET A4   | 3              |
|  |   |            | EPS02          |