



ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

- ÚSTŘEDNA EPS
- SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU (optickoakustický)
MONTÁŽ STROP / PODHLED nebo PODLAHA
- SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU (multisenzorový)
- LINEÁRNÍ HLÁSIČ (PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ, alt. ODRAZOVÁ VERZE)
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU - VNITŘNÍ INSTALACE
- VSTUPNĚ / VÝSTUPNÍ MODUL
- ZAŘÍZENÍ OVLÁDANÉ EPS
- ZAŘÍZENÍ MONITOROVANÉ EPS
- ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA HZS
- PARALELNÍ TABLO OBSLUHY
- OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
- KABEL KRUHOVÉ LINKY BEZ OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ
2x2x0,8, bezhalogenový B2ca
- KABEL PRO PŘIPOJENÍ OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ
Xx2x0,8 nebo Xx1,5, B2ca s1 d1, s funkční schopností

Modrou barvou jsou označeny stávající prvky EPS včetně kabeláže.

Červenou barvou jsou označeny nově montované prvky EPS včetně kabeláže.

ADRESACE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ:

XXXX X ... ČÍSLO KRUHOVÉ LINKY
YYY ... POŘADÍ NA KRUHOVÉ LINCE

A/B A ... ČÍSLO POŽÁRNÍ ZÓNY
B ... POŘADÍ V POŽÁRNÍ ZÓNĚ

ADRESACE NOVÝCH PRVKŮ:

XXXX X ... ČÍSLO KRUHOVÉ LINKY
YYY ... POŘADÍ NA KRUHOVÉ LINCE

VE VYZNAČENÝCH PROSTORECH BUDE PROVEDENA
INSTALACE KABELÁŽE EPS ULOŽENÍM POD OMÍTKU

REVIZE 01 - 03/2021

 Jiří Macháček	IČ: 01159798 ČKAIT 0602066 www.slp-systemy.cz projekce@slp-systemy.cz	VYPRACOVAL	JIŘÍ MACHÁČEK
		SCHVÁLIL	MIROSLAV EUGEL
INVESTOR Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV	AKCE Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV. - Podmokly Oprava systému elektrické požární signalizace	Č. ZAKÁZKY	PR1919
		STUPEŇ	RDS
EPS - 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ		MĚŘÍTKO	1:100
		DATUM	06/2019
		POČET A4	4
			EPS04