

# Děčín

## k.ú. Krásný Studenec - Podmokly

Napětová Hladina : NN - AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C - TN-S  
Ochrana před úrazem el. proudu bude provedena na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jisticích prvků v síti TN - C  
Vzdálenost projektovaného zařízení bude v souladu s požadavky ČSN 73 6005 (prostorová norma)

### LEGENDA :

- CYKY - J 4x16

Budovy

Ploty

Silnice, polohopis

Hranice pozemkových parcel

Plynovod - GasNet

Zemní vedení

Nadzemní vedení

Zemní vedení NN

Vodovod - SčVK

Zemní vedení

T-MOBILE
- Projektované zemní kab. vedení - vlastnictví město Děčín

Budovy

Ploty

Silnice, polohopis

Hranice pozemkových parcel

Plynovod - GasNet

CETIN

ČEZ

Vodovod - SčVK

T-MOBILE
- Projektovaný, stávající lampový stožár se svítidlem

Stávající rozvaděč VO

Projektované uzemnění

Projektovaná poj. skříňka VO

Klad listů

A B