

2.11

STOUPACÍ POTRUBÍ SV 32*4,4, TV 32*4,4 A
CIRKULACE 20*2,8mm VEDENO Z 1.N.P.
STOUPACÍ POTRUBÍ SV 25*3,5, TV 25*3,5 A
CIRKULACE 20*2,8mm VEDENO DO 3.N.P.

TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
DN25 NASTAVEN NA TEPLITU
VÝTOKU MAX 45°C
VENTIL UMÍSTĚN DO UZAVÍRATELNÉ NIKY
OPATŘEN NA VÝSTUPECH KULOVÝMI KOHOUTY

STOUPACÍ POTRUBÍ SV 32*4,4, TV 32*4,4 A
CIRKULACE 20*2,8mm VEDENO Z 1.N.P.
STOUPACÍ POTRUBÍ SV 25*3,5, TV 25*3,5 A
CIRKULACE 20*2,8mm VEDENO DO 3.N.P.

2.10

TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
DN25 NASTAVEN NA TEPLITU
VÝTOKU MAX 45°C
VENTIL UMÍSTĚN DO UZAVÍRATELNÉ NIKY
OPATŘEN NA VÝSTUPECH KULOVÝMI KOHOUTY

STOUPACÍ POTRUBÍ SV 32*4,4, TV 32*4,4 A
CIRKULACE 20*2,8mm VEDENO Z 1.N.P.
STOUPACÍ POTRUBÍ SV 25*3,5, TV 25*3,5 A
CIRKULACE 20*2,8mm VEDENO DO 3.N.P.

NA VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ A TEPLÉ VODY BUDE
POUŽITO PPr POTRUBÍ TLAKOVÉ ŘADY PN16

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ SV PŘI SOUČINITELI
TEPELNÉ VODIVOSTI IZOLACE = 0,040 W/mK BUDE:

Volně vedené potrubí v nevytápěných místnostech – 4mm
Volně vedené potrubí ve vytápěných místnostech – 9mm
potrubí vedené v instalačním kanálu souběžně
s potrubím teplým – 13mm
potrubí v drážce ve zdi vedené samostatně – 4mm
Potrubí vedené v drážce souběžně s teplým potr. – 13mm
Potrubí zalité betonem – 4mm

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE
DLE VYHLÁŠKY 193/2007 ZE DNE 17. ČERVENCE 2007

U – UMYVADLO KERAMICKÉ
U1 – UMYVADLO KERAM. S VÝVODEM PITNÉ A SMÍŠENÉ VODY
WC – WC KERAMICKÉ
Wcb – WC KERAMICKÉ S AUTOMATICKÝM BIDETOVÝM SEDÁTKEM
P – PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM
V – VÝLEVKA

———— STUDENÁ VODA 8°C
- - - - - TEPLÁ VODA 55°C
- . - . - CIRKULACE 50°C
— . . — . . SMÍŠENÁ VODA 45°C

2.10	Učebna	54,00	PVC
2.11	Chodba	85,75	Teraco
2.12	WC chlapci	7,06	keramická dlažba
2.13		8,02	keramická dlažba
2.14	WC dívky	4,80	keramická dlažba
2.15		13,18	keramická dlažba
2.16	Úklidová místnost	2,80	keramická dlažba
2.17	WC učitelé	3,15	keramická dlažba
2.18		1,35	keramická dlažba

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai Březiny 185, Děčín XXVII Telefon: 607947723 E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Vladimír Vidai	David Šašek	Vladimír Vidai		
Investor	Statutární město Děčín		Datum 06/2019 Formát/měřítko A3/1:50 Stupeň PD DSP Č. výkresu: 9 Č. kopie:	
Místo stavby	Děčín II, Vrchlického 630/5			
Výměna zdravotních instalací a úpravy Ú.T. ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5				
S01.1. – OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ				
ZTI – VODOVOD – PŮDORYS ČÁSTI 2.N.P.				