

NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ
OBJEM TEPLÉ VODY 164 LITRŮ,
OBJEM TOPNÉ VODY 39 LITRŮ

KK5/4" – KULOVÝ KOHOUT DANÉ DIMENZE
ZV5/4" – ZPĚTNÝ VENTIL DANÉ DIMENZE
PV3/4" – POJISTNÝ VENTIL DANÉ DIMENZE
VK1/2" – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DANÉ DIMENZE
Ⓜ – MANOMETR

ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL, TECHNOLOGII I OBCHODNÍ FIRMU NEBO NÁZEV – MÁSE ZA TO, ŽE SE JEDNÁ O VYMEZENÍ POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLU. V TOMTO PŘÍPADĚ JE ÚČASTNÍK OPRÁVNĚN V NABÍDCE UVÉST I JINÉ ROVNOCENÉ ŘEŠENÍ.

VYPRACOVAL: D.ŠAŠEK	ZODP.PROJEKTANT: D.ŠAŠEK	TECHNICKA KONTROLA:	David Šašek UNIPROJEKT U TVRZE 1454/2, DĚČÍN VI. TELEFON: 776250848 e-mail: ak-uniprojekt@email.cz internet: www.ak-uniprojekt.cz
KRESLIL: DATACAD	IČO: 68285736		
INVESTOR: Statutární město Děčín			FORMÁT: 2A4
MŠ DĚČÍN VI, MOSKEVSKÁ 1044/9 VÝMĚNA INSTALACÍ			DATUM: 08/2020 ÚCEL: DSP Č.ZAK: D1630/2020 Č.ARCH: D1630
ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY			MĚŘÍTKO: --- Č.VÝKRESU: 9