

**STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.: Horní Oldřichov  
Ze dne: 06.03.2018  
Číslo jednací: MDC/24534/2018  
Spisová zn.: MDC/7022/2018  
JID: MDC44396358  
Počet listů: 3  
Počet příloh:  
Vyřizuje: Zuzana Šuhajová  
Telefon: 412593278  
E-mail: zuzana.suhajova@mmdecin.cz

**Název: „Úprava sítě VO – Děčín – Horní Oldřichov – II. etapa“**

Vyjádření statutárního města Děčín ke stavbě za níže uvedených podmínek:

<b>Žadatel:</b> Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO 0026138, DIČ CZ00261238, zast. Comwell s.r.o., Teplická 619/18a, 405 02 Děčín IV, IČO 25025341, DIČ CZ25025341	
Nemovitosti ve vlastnictví města, dotčené stavbou: pozemek p.č. 1553/2, 931, 1218/1, 1217, 980, 1230/1, 1015/1, 899/49, 1216, 930/4, 930/5, st.p.č. 594 k.ú. Horní Oldřichov	Kat.území: Horní Oldřichov
Vyjádření odboru místního hospodářství:  Statutární město Děčín, zastoupené správcem majetku města, odborem místního hospodářství (pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín – p.č. 1553/2, 931, 1218/1, 1217, 980, 1230/1, 1015/1, 899/49, 1216, 930/4, 930/5, st.p.č. 594 k.ú. Horní Oldřichov), <u>nemá námitek</u> k realizaci stavby „ <b>Úprava sítě VO – Děčín – Horní Oldřichov – II. etapa</b> “ za podmínky, že:  pozemky (jejich povrch) budou nákladem investora uvedeny do původního stavu a to do 10 dnů po ukončení prací (nedojde-li k jiné dohodě).  <b>Současně upozorňujeme, že na pozemek p.č. 930/5 k.ú. Horní Oldřichov je uzavřena nájemní smlouva s p. Martou Jeřábkovou, Jelení 56/44, Děčín VIII. Je nutné nájemce s dostatečným předstihem písemně informovat o zamýšlené akci, a to min. 14 dní před zahájením stavebních prací.</b>  Vyjádření nenahrazuje příslušná povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ani vyjádření – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, které vydává na žádost stavebníka oddělení silničního správního a dopravního úřadu Odboru správních činností a živnostenský úřad MM Děčín.	
Zpracoval: Jiřina Hammerlová	
Vyjádření odboru komunikací a dopravy:  <b>Veřejné prostranství a zeleň (VPZ)</b> Netýká se zeleně.  <b>Směsný komunální odpad (SKO)</b> V průběhu celé stavby zajistit plynulý svoz SKO+separu+BIO odpadů. Přistavovat nádoby ke svozu na místo určené svozovou firmou – p. Šonka tel: 604225828 a následné rozmístění nádob na původní stanoviště. Žádáme o sdělení 14 dní před započítáním stavby o info zahájení stavby.	
Zpracoval: Ing. Zdeňka Švirlochová, Pavla Cermanová	

Vyjádření odboru komunikací a dopravy:


**Nutná koordinace s plánovanými stavbami – kanalizace splašková a dešťová, rekonstrukce komunikací - statutární město Děčín a Stavbou SVS – rekonstrukce vodovodu.**

**Doporučujeme koordinovat veškerou činnost tak, aby se nevstupovalo do povrchu komunikací vícekrát.**

Při uložení IS nesmí dojít ke změně odtokových poměrů v místě.

Při zásahu do tělesa místní komunikace (dále jen MK) budou založeny nové konstrukční vrstvy dle níže uvedeného obrázku č.1, dále postupovat dle příslušných ČSN a technických podmínek. Investor poskytne tříletou záruku na konstrukční vrstvy výkopu a povrchu. V případě, že v místě uložení inženýrské sítě dojde k propadu tělesa komunikace (kaverna), bude i po době záruk tato závada na náklady příslušného správce neprodleně odstraněna a to do sedmi let od předání výkopu. Napojení inženýrské sítě bude provedeno jednou výkopovou rýhou v dotčené komunikaci. Při zásahu do AB bude pokládka živičných vrstev komunikace provedena dle "Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 7., hutněné asfaltové vrstvy". Pokud při výkopové činnosti dojde ke vzniku bočních dutin a prohlubní, budou tyto rozšířeny o synpé úhly. Před položením AB vrstev bude výkop s protokolem o hutnění zkoušce protokolárně předán správci komunikací (SM Děčín – OKD). Uložení inž. sítě (nejmenší krytí) bude v celé trase provedeno dle ČSN 73 6005, tabulka B.1 – pro vozovky. Ve fázi zvláštního užívání splnit podmínky dle předávacího protokolu pro zásahy do komunikací (SM Děčín – OKD). 30 dnů před zahájením výkopových prací požádá investor (dodavatel) stavby o povolení zvláštního užívání v souladu s ust. § 25 zákona č.13/1997 Sb. Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu. Shora uvedené podmínky budou zahrnuty do PD.

Obrázek č.1



Případná vytěžená žulová dlažba bude odvezena na deponii města ul. Benešovská.  
Obnova vodorovného dopravního značení.

### **Veřejné osvětlení (VO)**

Statutární město Děčín, zastoupené odborem komunikací a dopravy jako majetkový správce sítě VO souhlasí s předloženou technickou zprávou zpracovanou společností Comwell s.r.o. z 03/2018 na nové rozvody sítě VO.

Stavba musí probíhat v součinnosti se stavbou společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Zpracoval: Ing. Jitka Kálecká, Renata Kuruczová

Vyjádření odboru provozního a organizačního:

**Metropolitní síť (MS)**

V zájmovém území není vedena metropolitní síť. K realizaci nemáme připomínky.

Zpracoval: Ing. Tomáš Kejzlar

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována do 2 let od data vydání tohoto vyjádření nebo pokud nebude nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci vzájemnými závazky vázáni.

Děčín 25.04.2018

**Ing. Martin Kříž**  
vedoucí odboru místního hospodářství