



U PODLAHY A STROPU KAŽDÉHO PATRA (1.N.P. POUZE U STROPU A 6.N.P. POUZE U PODLAHY) BUDOU VYBOURÁNY MONTÁŽNÍ OTVORY – PODLAHA 500x500mm, U STROPU 500x300mm A OTVOR PRO INSTALACI REVIZNÍCH DVÍŘEK 500\*500mm.

VŠECHNY PROSTUPY NOVÝCH ROZVODŮ TECNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOVY SE TĚSNÍ TYPOVÝMI POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI (ČSN EN 13501–2+A1:2010 Č.7.5.8.) A POŽADUJE SE DLE ČSN 730810 čl.6.2.1a): POŽÁRNÍ ODOLNOST : 1.N.P. ....EI45, OD 2.N.P. ....EI30

VYPRACOVAL: D.ŠAŠEK	ZODP.PROJEKTANT: D.ŠAŠEK	TECHNICKÁ KONTROLA:	David Šašek <b>UNIPROJEKT</b> U TVRZE 1454/2, DĚČÍN VI. TELEFON: 412512929, 776250848	
KRESLIL: DATACAD				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN			FORMÁT:	2A4
VÝMĚNA POTRUBÍ VODOVODU V OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU DVOŘÁKOVA 1330/22, DĚČÍN II			DATUM:	05/2021
			ÚCEL:	DSP
			Č.ZAK:	D1672
			Č.ARCH:	D1672
STOUPACÍ POTRUBÍ V5, V7			MĚŘÍTKO: 1: 75	Č.VÝKRESU: 7