

Název veřejné zakázky	Zateplení objektů a rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	1.6.2021

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

PRODLOUŽEN TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 5.7.2021, 10:00 HOD.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 3 ze dne 18.06.2021

DOTAZ:

V objektech, ve kterých se demontují boletické panely, chybí ve výkazu výměr položky na veškeré práce s azbestem, tak jak je to popsáno např. v objektu SO 03 – Nová tělocvična – Postup odstranění azbestu. Žádáme o doplnění výkazu výměr a projektové dokumentace.

ODPOVĚĎ:

Položkový soupis byl doplněn a vložen do sekce Zadávací dokumentace. Zároveň jsou vloženy

DOTAZ:

Podle dodavatele venkovních žaluzií nelze vyrobit a dodat rozměr 6x4 m. Žádáme zadavatele o prověření a opravu.

ODPOVĚĎ:

Ve výpisu je žaluzie specifikována jako žaluzie pro otvory rozměru 6x4 m, nikoliv žaluzie šířky 6 m. Pro zakrytí těchto otvorů je možné použít např. skupinu dvou žaluzií menšího rozměru (vzhledem k použití oken 3000x4000mm) s vodící lištou mezi jednotlivými okny, která jsou dále děleny sloupky, s pohonem jedním motorem a společným ovládáním. Řešení dle jednotlivých výrobců.

K informaci, že není možné vyrobit a dodat venkovní žaluzii rozměru 6x4 m projektant uvádí, že v tomto rozměru je ji možno dohledat na webových stránkách více výrobců, jedná se však o limitní rozměry žaluzie těchto rozměrů má však velmi malou odolnost proti větru. (třída odolnosti 0).

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace