

Název veřejné zakázky	Zateplení objektů a rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	1.6.2021

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

PRODLOUŽEN TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 1.9.2021 10:00 HOD.

Dále zadavatel sděluje, že dne 4.8.2021 ve 13:00 hod. proběhne prohlídka místa plnění. Sraz účastníků bude před hl. vchodem do budovy školy (stará budova) v ul. Míru 152, Děčín XXXII-Boletice nad Labem. Opravený VV bude zveřejněn po prohlídce místa plnění.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 9 ze dne 27.07.2021

DOTAZ:

Objekt SO 02 Šatny.

Dle projektové dokumentace (dále jen "PD") pohledy a výkazu výměr (dále jen "VV") se bourá 22 ks MIV ve dvou patrech.

Bez půdorysů obou pater nelze stanovit počet kontrolovaných pásem.

Chybí pol. poplatek za skládku s azbestem, napouštěcí nátěr a zakrývání plachtami.

ODPOVĚĎ:

Ve stavebním objektu SO 02 se azbest nenachází a nedojde zde k jeho likvidaci.

VV bude opraven.

DOTAZ:

Objekt SO 03 Nová tělocvična.

Dle PD pohledy a VV se bourá 14 ks MIV v 1.NP.

Podle DI č. 8 se mají vytvořit jen 2 kontrolovaná pásma. To je nedostačující.

Výpočet plochy ve VV neodpovídá ploše v PD (odpočet otvorů).

Nemůže být stejná plocha demontáže tepelné izolace jako demontáže desek z vnitřní i vnější strany.

ODPOVĚĎ:

Ve stavebním objektu SO 03 jsou pouze dvě kontrolovaná pásma.

VV bude opraven.

DOTAZ:

Objekt SO 04 Jídelna.

Dle PD pohledy a VV se bourá 13 ks MIV v 1.NP.

Podle DI č. 8 se mají vytvořit jen 4 kontrolovaná pásma. To je nedostačující.

Výpočet plochy ve VV neodpovídá ploše v PD (odpočet otvorů).

Nemůže být stejná plocha demontáže tepelné izolace jako demontáže desek z vnitřní i vnější strany.

ODPOVĚĎ:

Ve stavebním objektu SO 04 jsou pouze čtyři kontrolovaná pásma.

VV bude opraven.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace