



# STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN  
Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín  
Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.: 2020-020  
Ze dne: 26.03.2021  
Číslo jednací: MDC/33393/2021  
Spisová zn.: MDC/1536/2021  
JID: MDC52673334  
Počet listů: 1  
Počet příloh:  
Vyřizuje: Zuzana Šuhajová  
Telefon: 412593278  
E-mail: zuzana.suhajova@mmdecin.cz

Název: „**Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L**“

Vyjádření statutárního města Děčín ke stavbě za níže uvedených podmínek:

## Žadatel:

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO 00261238, DIČ CZ00261238, zast. S.A.W. CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČO 28718836, DIČ CZ28718836

Nemovitosti ve vlastnictví města, dotčené stavbou:  
pozemek p.č. 3717/7, 3721/6, 3725/1, **3721/1** k.ú. Podmokly

Kat.území: Podmokly

Vyjádření odboru místního hospodářství:

Statutární město Děčín, zastoupené správcem majetku města, odborem místního hospodářství (pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín – p.č. 3717/7, 3721/6, 3725/1 k.ú. Podmokly), nemá námitek k realizaci stavby „**Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L**“, dle Průvodní zprávy a Souhrnné technické zprávy, zak.č. 2020-020, která je součástí žádosti podané dne 26.03.2021.

**Současně upozorňujeme, že stavbou dojde k záboru částí pozemků ve vlastnictví jiných subjektů - p.č. 3721/5, 3722/1, 3725/16, 3657/96, 3657/102 k.ú. Podmokly.**

**Před zahájením stavby je nutné uzavřít nájemní smlouvy (pokud to vyžaduje stavební řízení).**

Toto vyjádření nenahrazuje příslušná povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Zpracoval: Jiřina Hammerlová

Vyjádření odboru komunikací a dopravy:

## Veřejné prostranství a zeleň (VPZ)

Statutární město Děčín zastoupené odborem komunikací a dopravy Magistrátu města Děčín jako správce majetku města a veřejné městské zeleně **souhlasí** s realizací stavby „**Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L**“ za těchto podmínek:

veškeré nutné zásahy do porostů dodavatel předem prokonzultuje s pověřeným zástupcem magistrátu.

Dodavatel stavby se zavazuje užívat městské pozemky a provádět výkopové a stavební práce tak, aby nedošlo k poškození veřejné zeleně.

**Dodavatel bude při provádění výkopových prací postupovat dle sadovnické normy Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN 83 9061, zejména pak hloubené výkopy nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene jednotlivých stromů, výkopy v kořenové zóně stromů musí provádět pouze ručně.**

Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je, pokud možno pod kořenovým prostorem („protlakem“). Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa musí být zahlazena. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulatory, kořeny o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu.

Způsobí-li dodavatel při užívání pozemků škody na veřejné zeleni, zavazuje se odstranit je na vlastní náklady ve stanoveném termínu, event. je odstraní město na náklady dodavatele. Nevratné škody na veřejné zeleni (pokácené dřeviny, keře nebo stromy které byly nevratně poškozeny v průběhu užívání v oblasti kořenů, kmene či kosterních větví atd.) dodavatel nahradí dle požadavků OKD MM Děčín. Jakoukoliv změnu na plochách veřejné zeleně je dodavatel povinen předem oznámit na OKD MM Děčín.

Dodavatel se zavazuje uvést na vlastní náklady veřejnou zeleň po ukončení prací do původního stavu, včetně založení nového trávníku, kompletního úklidu. Dodavatel se zavazuje přebytečný výkopek a kameny odvézt a řádně zneškodnit dle platných právních předpisů.

**Dle PD bude třeba odstranění dřevin (7 ks vrb na p.p.č. 3725/1, 120 m<sup>2</sup> porostu ve složení akát a javor na p.p.č. 3717/1 a 3721/1). Ke kácení dřevin s obvodem kmene větším jak 80 cm měřeným ve výšce 130 cm nad zemí a ke kácení porostu o ploše nad 40 m<sup>2</sup> je třeba zajistit souhlas vlastníka pozemku, plnou moc od vlastníka pozemku k vyřizování žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody ke kácení.**

#### **Směsný komunální odpad (SKO)**

Netýká se SKO.

Zpracoval: Ing. Zdeňka Švirlochová, Michaela Baďoučková

Vyjádření odboru komunikací a dopravy:

OKD souhlasí s návrhem na rekonstrukci mostu a předloženou projektovou dokumentací. Novou stavbou mostu nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v místě. Nesmí dojít k poškození protipovodňových úprav. Stavbou nesmí dojít k poškození soukromého vlastnictví.

#### **Veřejné osvětlení (VO)**

V zájmového území připravované stavby se nenachází zemní kabelové vedení sítě VO v majetku statutárního města Děčín. Jako majetkový správce sítě VO nemáme k realizaci stavby připomínky.

Zpracoval: Ing. Jitka Kálecká, Renata Kuruczová

Vyjádření odboru provozního a organizačního:

#### **Metropolitní síť (MS)**

Žádáme o rozšíření projektu o vedení metropolitní sítě v kabelovém žlabu dle úprav projektové dokumentace, kterou dodá projektant Tomislav Rak.

Zpracoval: Ing. Bc. Michal Moc

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována do 2 let od data vydání tohoto vyjádření nebo pokud nebude nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci vzájemnými závazky vázáni.