



Legenda :

	Snímač spínače automatického	3299G–A00125	B1	10A/230V AC
	Spínací prvek snímače automatického	3299U–A00007	2 relé	
	Rámeček jednoosobný	3901G–A00010B1	bitý	
	Okenní spínač			230V
	Svřtilo nouzové	OZN/TW/1W/E/1/SE/X/BL	LED 1W/1hod	IP41
	Svřtilo vestavné	SPM200OKO_V2	LED 20W	IP43
	Ventilátor	zařízení VZT – dle samostatné PD		

Legenda kabelových vedení :

	Kabelové vedení obvodů osvětlení	1–CYKY(J) 3*1,5mm2
	Kabelové vedení nouzového osvětlení	1–CYKY(J) 7*1,5mm2
	Kabelové vedení pro ventilátor	1–CYKY(J) 3*1,5mm2
	Kabelové vedení ovládní ventilátoru	1–CYKY(J) 3*1,5mm2
	Kabelové vedení uložené v podhledu	1–JYTY 4*1mm2

Poznámka :

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3 ČSN 33 2000–5–51
- a) samočinným odpojením od zdroje pomocí ochranných vodičů
- b) proudovým chráničem 30mA – zásuvkové obvody
- c) pospojováním neživých částí koupelny
- Prostory dle ČSN 33 2000–3
- prostory nebezpečné – vnitřní prostory
- prostory zvýšit nebezpečné – umývací prostory
- Elektroinstalace provedena kabely CYKY uloženými v souladu s ČSN 33 2000–5–52
- Instalační výška ovládacích prvků osvětlení 1,2 nad podlahou místností
- Stávající elektroinstalace bude zdemontována

Upozornění :

Stávající vedení elektronické zabezpečovací signalizace přeložit z elektroinstalačních lišt pod omítku do elektroinstalačních trubek 2316/PP

NĚKTERÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ
NAVŘZENÝCH V PROJEKTU NEBO VÝKAZU VÝMĚR K TOMUTO PROJEKTU JE
POTŘEBA VNÍMAT POUZE JAKO PŘÍKLADNÉ, ILUSTRATIVNÍ A LZE JE PO DOHODĚ
SE STAVEBNÍKEM A PROJEKTANEM NAHRADIT JINÝMI VÝROBKY, MATERIÁLY ČI
TECHNOLOGIEMI SE SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI PARAMETRY.

ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK VÁCHA PROJEKT. ELEKTRO	
D1.4	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	PROJEKT. ELEKTRO Zdeněk Vácha	
STAVEBNÍK : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MIROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, DĚČÍN IV–PDMOKLY				Drážďanská 23, 405 02, Děčín 16 IČ 44573235 tel: +420 412 513282	
MÍSTO STAVBY : č.p. 455/34, ul. Pohraniční, Děčín I				DATUM	12.2019
STAVBA: VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ, STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP A 1.NP, OPRAVA PŘÍSTUPOVÉHO CHODNIKU MŠ POHRANIČNÍ 455/34, DĚČÍN I				STUPEŇ PROJEKTU	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
				MĚŘÍTKO	1 : 50
				FORMAT	2 * A4
				ZAK. ČÍSLO	092 / 2019
D1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTROINSTALACE 1.NP				ČÍSLO KOPIE	Č. VÝKRESU D14-02