

OBJEKT ŠKOLY

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

NOVÁ DLAŽBA

PARKOVACÍ MÍSTO

OPLOCENÍ

PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV


PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV

TS

STANICE DO 52 kV - ZDĚNÁ

Poznámka
Zakreslení vedení tras NN a VN je pouze orientační. Před zahájením zemních prací v blízkosti podzemních vedení musí mít prováděcí firma předem vytyčen jejich průběh v terénu. Pokud nezajistil vytyčení průběhu podzemních vedení sám investor, musí to zajistit prováděcí firma. Dodavatel nesmí přikročit k provádění zemních prací, aniž by byl vytyčen průběh podzemních vedení a uzemnění. Zemní práce v prostoru stávajících sítí musí být prováděny ručně. Realizační firma má povinnost řídit se pokyny správců podzemních vedení a chránit tato vedení před jejich poškozením. Konečné uložení je nutno nechat před záhozem schválit zástupcem provozovatele dotčené sítě.

S

<p>Stavbou bude dotčen stávající chodník, pod kterým je stávající vedení kabelu NN a VN ve správě ČEZ Distribuce, a. s. Úpravami dojde k vytvoření spadu v rámci stávajícího chodníku pro zajištění bezbariérového vstupu do areálu školy, výškový rozdíl činí cca 90 mm směrem od školy k vozovce.</p> <p>Před zahájením práce bude zjištěna skutečná hloubka uložení kabelu, která po úpravách nesmí být menší než:</p> <ul style="list-style-type: none">- 350 mm pod chodníkem pro vedení do 1 kV- 1000 mm pod chodníkem pro vedení nad 10 až 35 kV <p>Pokud úpravami dojde k snížení této výšky, realizační firma zajistí přeložení kabelu na odpovídající hloubku. Kabely budou vedené v chráničce, nad kabely bude uložena výstražná fólie. Výstražná fólie se pokládá nejméně 200 mm nad chráněným vedením technického vybavení.</p>	<p>INVESTOR: MĚSTO DĚČÍN, Jednající: Milan Tenkrát</p>	<p>STAVBA: ZŠ Děčín IV, Bezručova 588/6 na parc.č. 914/1, k.ú. Podmokly Bezbariérové úpravy</p>			<p>STUPEN: DPS</p>	
	<p>PROFESE: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ</p>				<p>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: A103_</p>	
	<p>PROJEKTANTATENT S.R.O. KOVANICKÁ 92, PŘEDNÍ LHOTA 290 01 PODĚBRADY tel.: +420 773 118 260 www.studioatent.com</p>	<p>KRESLIL: ING.ARCH. ZUZANA KONRÁDOVÁ</p>		<p>DATUM: 09/2019</p>		
		<p>H.I.P.: ING. ARCH. IVAN VAVŘÍK</p>		<p>MĚŘITKO: PARÉ :</p>		
	<p>KONTROLOVAL: ING.ARCH. IVAN VAVŘÍK ČKAIT 00 113</p>	<p>PŘÍLOHA: SITUACE - NÁVRH VSTUPU</p> <p>REVIZE 1</p>			<p>PŘÍLOHA: C.04</p>	