



- Poznámky:
- Označení dveří příslušným nápisem v Braillově písmu na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou a také bude nalepen piktoqram vozíčkáře rozměr 150x150 mm
  - Ve výšce 900 mm, na straně opačné než jsou panty dveřního křídla vodorovné madlo přes celou šíř dveří
  - Barva dveřního křídla musí být kontrastní
  - Sklopné madlo u záchodové mísy délky 800 mm, 800 nad podlahou
  - Pevné madlo bude přesahovat čelo záchodové mísy o 200mm
  - Každé madlo musí unést užité zatížení min.150 kg
  - Zámek dveří odjistitelný mincí zvenčí
  - Na vnitřní straně dveřního křídla ve výšce 1200 mm nad podlahou háčky na oděv
  - Nové podlahy splňují součinitel smykového tření  $\mu \geq 0,5$  dle vyhl. 398/2009 Sb. ČSN 73 4130
  - Horní hrana sedátka záchodové mísy ve výšce 460 mm, délka 700 mm od zadní stěny po čelo záchodové mísy
  - Ovládací prvky jsou umístěny v dosahové výšce, z dosahu záchodové mísy
  - Systém nouzového volání umístěn tak, aby byl v dosahu ze sedící - 1200 mm nad podlahou i ležící polohy 150 mm
  - Horní hrana umývadla ve výšce 800 mm
  - Zrcadlo u umývadla je pevné - spodní hrana je ve výšce 900 mm a horní hrana ve výšce 1800 mm nad podlahou
  - Zásobník na papírové ručníky a mechanický dávkovač tekutého mýdla jsou umístěny spodní hranou 1200 mm nad čistou podlahou
  - Keramická dlažba, obklady a barva dveřního křídla jsou barevně kontrastní oproti zařizovacím předmětům (barvu upřesní architekt při realizaci)
  - Tlačítko signalizačního systému bude označeno příslušným nápisem "Nouzové volání"
  - Signalizační systém bude vyveden v místnosti - 1.02 - ředitelna
- 



 NOVÁ STĚNA

 STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE

INVESTOR :  Jednající : Milan Tenkrát	STAVBA :  MŠ Děčín IV, Bezručova 588/6  -Bezbariérové úpravy				STUPEŇ :  DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
PROFESE : ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :  A102_
PROJEKTANT : KOVANICKÁ 92, PŘEDNÍ LHOTA , 290 01 PODĚBRADY tel. +420773118260 www.studioatent.com	KRESLIL:  ING.ARCH. IVAN VAVŘÍK	Ing_E9C8FCB2_E9C8FCB2.kmp		MĚŘÍTKO :  1:50	PARÉ :  01/2018
KONTROLOVAL:  ING.ARCH. IVAN VAVŘÍK ČKAIT 00113	H. I. P. :  ING.ARCH. IVAN VAVŘÍK			FORMÁT :  1x A3	
PŘÍLOHA :  řezy-1.NP revize 01		PŘÍLOHA :  D.10			