



Váš dopis zn.:

ze dne: 21. 1. 2021

Naše značka: O21690016842/UTPCUL/Se

Vyřizuje: **Ing. Pavlína Sedlmaierová**

Datová schránka: **f7rf9ns**

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 17. 2. 2020

Ing. Vladimír Polda
Riegerova 658/19
405 02 Děčín II.

Vyjádření k dokumentaci pro povolení nové vodovodní přípojky a jejích změn

Název akce:	„Pítka u ZOO Děčín“ k.ú. Podmokly
Účel vyjádření:	K dokumentaci pro povolení vodovodní a kanalizační přípojky
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Děčín
	Část obce, ulice, č.p.: Podmokly
	Katastrální území, parcelní číslo: Podmokly, p.p.č. 425/1 a 724/1 (viz přílohu)
Žadatel:	Ing. Vladimír Polda
Adresa, tel, e-mail	Riegerova 658/79, 405 02 Děčín II, tel.: + 420 732 469 463, v.poldinek@seznam.cz
Investor:	Statutární město Děčín
Adresa, tel., e-mail	Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín
Projektant:	Ing. Vladimír Polda
Vlastník dotčené IS	SVS, a.s.
Předchozí vyjádření	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – O20690051770/UTPCUL/WJ ze dne 17. 6. 2020
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší stavbu nového pítka na p.p.č. 425/1 v k.ú. Podmokly a napojení uvedeného pítka na vodovodní řad a kanalizační řad novými přípojkami. Pítka je navrženo do prostoru stávajících zpevněné plochy se šterkovým povrchem, která se nachází u stávající vozovky s živičným povrchem vedoucí k hlavnímu vstupu do ZOO.

Vodovodní přípojka (dl. cca 3,2 m) bude provedena z potrubí HDPE 32 (silnostěnný), bude napojena na stávající vodovodní řad PE DN/OD 110, umístěný na p.p.č. 425/1 (přesné místo napojení bude určeno po vytyčení, případně kopané sondy potrubí). Vodovodní přípojka bude realizována dle ČSN 75 5411 a ČSN 76 6005. Typová vodoměrná šachta je navržena kruhová o rozměrech 1000x1500x1700 mm včetně uzamykatelného poklopu pro pojízdné provedení a bude osazena ve zpevněné ploše mimo komunikaci na pozemku investora (p.p.č. 425/1). Veškeré armatury budou provedeny z unifikovaného materiálu v působnosti naší společnosti, včetně osazení šoupátkového



přípojkového uzávěru a vod. sestavy s vodoměrem Qn 1,5 s typovým držákem a zpětným ventilem. Uzávěr vodovodní přípojky bude umístěn na veřejně přístupném místě.

Kanalizační přípojka PVC DN/OD 160 bude napojena do šachty ID 43365 na splaškové kanalizaci KA DN/ID 400. Přípojka bude realizována dle ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005. Likvidace dešťových vod je řešena jiným způsobem na pozemku investora, kanalizační přípojkou jsou vedeny pouze vody splaškové.

Při umístění jakýchkoliv staveb požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodního řádu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění. V případě, kdy kanalizační přípojka kříží nebo jde v souběhu s vodovodní přípojkou nebo vodovodním řádem, je nutné (dle § 12 zákona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích) kanalizační přípojku umístit pod vodovodní potrubí.

S obsahem dokumentace pro povolení výstavby vodovodní a kanalizační přípojky

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1) Po obdržení příslušného povolení stavby se prosím dostavte osobně na Zákaznické centrum provozovatele k sepsání žádosti o „Zřízení přípojky“ a uzavření „Smlouvy o dodávce pitné vody a smlouvy o odvádění odpadních vod“, kde provozovateli doložíte:

A) Doklady pro úspěšné sepsání žádosti o „Zřízení přípojek“ jsou:

- Rozhodnutí stavebního úřadu, v němž je přípojka povolena.
- Schválená (orazítkovaná) projektová dokumentace přípojky.
- Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
- Vyjádření SČVK k projektové dokumentaci.

B) Doklady pro úspěšné sepsání „Smlouvy o dodávce pitné vody a smlouvy o odvádění odpadních vod“ jsou:

- Osobní doklady.
- Smlouvu podepisuje vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci (případně v zastoupení).
- Jestliže je objekt ve vlastnictví více osob, podepisuje smlouvu většinový spoluvlastník nebo jeden zástupce spoluvlastníků – pověřený plnou mocí od všech ostatních (plná moc musí být ověřená). V případě, že je objekt ve vlastnictví společného jmění manželů, smlouvu podepisuje pouze jeden (plná moc být nemusí).
- Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
- Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohové platby.
- Výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenské oprávnění a osvědčení o DIČ – u podnikatelských subjektů.
- Současný stav vodoměru a to pouze u objektů s již sepsanou smlouvou na odběr pitné vody.



2) Po realizaci nové vodovodní přípojky provedené výhradně a pouze provozovatelem, odběratel od provozovatele obdrží:

1. Předání prací na vodovodní síti formou potvrzeného formuláře „Objednávka a předání prací na vodovodní síti“.
2. Doklad o technickém stavu vodovodní přípojky – revize vodovodní přípojky.
3. Výkaz o osazení vodoměru – montážní list.
4. Čestné prohlášení plátce DPH obdrží SČVK (pouze v případě, že chce odběratel sníženou sazbu DPH).
5. Prohlášení o shodě.

3) Po realizaci vodovodní přípojky je k udělení souhlasu s uvedením přípojky do provozu nutné provozovateli doložit:

V případě stavby vodovodní přípojky, zejména:

1. Revizi vodovodní přípojky dle PD, vyhotovenou pracovníkem SČVK.
2. Prohlášení o shodě na použité výrobky.
3. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému v dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu.
4. Protokol o kontrole značení orientačními tabulemi dle příslušné ČSN podepsaný pracovníkem SČVK, včetně zápisu ve stavebním deníku.

3) Po realizaci nové kanalizační přípojky, kterou si odběratel zajišťuje sám, je k udělení souhlasu s uvedením přípojky do provozu nutné provozovateli doložit:

1. Revizi kanalizační přípojky dle PD, vyhotovenou pracovníkem SČVK.
2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému v dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu.

4) Pouze v případech, kdy realizaci nové kanalizační přípojky bude zajišťovat provozovatel, odběratel od provozovatele obdrží:

1. Předání prací na kanalizační síti formou potvrzeného formuláře „Objednávka a předání prací na kanalizační síti“.
2. Doklad o technickém stavu kanalizační přípojky – revize kanalizační přípojky.
3. Čestné prohlášení plátce DPH obdrží SČVK (pouze v případě, že chce odběratel sníženou sazbu DPH).
4. Prohlášení o shodě.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

154

Erdmann

Ing. Pavlína Sedlmaierová
referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zákres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD

Typ 21

strana 3 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

nacházíte se v ochranném pásmu vodního zdroje

Podmokly

425/2

425/20

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice



LEGENDA

VODOVOD
pitná - sítňová
průmyslová
odkalení
KANALIZACE
jednotná
dešťová
splašková
ELEKTŘIKA
odstaveno

Orientační situace je platná pouze
jako příloha k poskytnutí informace č.

O21690016842/UTPCUL/Se

Vystavil: Pavlína Sedlmaierová

Dne: 17.2.2021

1:350

Formát: A4

Strana: 1 / 1

LEGENDA

— H R A N I C E P O Z E M K Ů



STÁVAJÍCÍ OBJEKT KASY



NOVÁ ZPĚMENĚNÁ PLOCHA KOLEM PÍTKA S POUŽITÍM Z BETONOVÉ DLAŽBY



NOVÉ PÍTKO 296x890 mm



ZÁKLAD NOVÉHO PÍTKA



NOVÁ VODOMĚROVÁ ŠACHTA VŠ-C15 – EKONA LIBEREC – 1000x1500x1700 mm
S UMÍSTĚNÍM FAKTURUJÍCÍHO VODOMĚRU, VYPUSKACÍHO VENTILU A REGULÁTORU TLAKU
SOUČASTI DODÁVKY BUDE I UŽITKOVATELNÝ POKLOP PRO POJIZDNÉ PŘEHŘZENÍ
OCHRANU PŘI NEPŘÍMÉM VNIKUTÍ A POŠKOZENÍ
NAVŘZENOU VS JE NAŘADIT JINOU TYPOVOU VS S DOODŘENÍ POŽADAVKOU SČVK
NA MINIMÁLNÍ ROZMĚRY VS 1000x1200x1600 mm A POŽADAVKOU DLE PD

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

DISTRIBUČNÍ SÍTĚ ČEZ Distribuce, a.s. A PŘÍPOJKY – PODZEMNÍ KABEL NN

NTL PLYNOVODNÍ ŘÁD, GasNet, s.r.o.

OP NTL PLYNOVODNÍHO ŘÁDU, GasNet, s.r.o. – 1,0 m

JEDNOTNÁ KANALIZACE – SČVK, a.s.

VODOVODNÍ ŘÁD – SČVK, a.s.

ŠOUPĚ NA NTL PLYNOVODU S OCHRANNOU SKRZÍ

OCHRANNÝ TYČOVÝ ZNAK NA NTL PLYNOVODU

SLOUPY NADZEMNÍHO VEDENÍ

SS

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA JEDNOTNÉ KANALIZACE

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NOVÉ

NOVÁ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY HDPE Ø 32x2,9 mm – 3,2 m
NOVÝ VNĚJŠÍ ROZVOD Z VODOMĚROVÉ ŠACHTY DO PÍTKA – HDPE Ø25x2,3 – 2,5 m
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – PVC KG 160 SN8 – cca 8,0 m
ZAOSTŘENÍ DO STÁVAJÍCÍ ŠACHTY JEDNOTNÉ KANALIZACE SČVK



VÝŠKOVÝ SYSTÉM : m. n. m. BALT PO VYROVNÁNÍ

ZODP.PROJEKTANT	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.Josef VLK
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové náb. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové náb. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové náb. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové náb. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38
MÍSTO STAVBY	p.p.č.425/1, 724/1, k.ú. PODMOKLY	p.p.č.425/1, 724/1, k.ú. PODMOKLY	p.p.č.425/1, 724/1, k.ú. PODMOKLY	p.p.č.425/1, 724/1, k.ú. PODMOKLY
ČÁST PD :	D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
PŘÍPOJKY – PŮDORYS	PŘÍPOJKY – PŮDORYS	PŘÍPOJKY – PŮDORYS	PŘÍPOJKY – PŮDORYS	PŘÍPOJKY – PŮDORYS
Ing. Vladimír POLDA	Ing. Vladimír POLDA	Ing. Vladimír POLDA	Ing. Vladimír POLDA	Ing. Vladimír POLDA
projektor	projektor	projektor	projektor	projektor
IC 87820641	IC 87820641	IC 87820641	IC 87820641	IC 87820641
RIEGRHOVA 65&79	RIEGRHOVA 65&79	RIEGRHOVA 65&79	RIEGRHOVA 65&79	RIEGRHOVA 65&79
405 01 Děčín 2	405 01 Děčín 2	405 01 Děčín 2	405 01 Děčín 2	405 01 Děčín 2
tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz	tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz	tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz	tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz	tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz
DATUM	12/2020	DATUM	12/2020	DATUM
STUPEŇ	DUR	STUPEŇ	DUR	STUPEŇ
MĚŘÍTKO	1 : 50	MĚŘÍTKO	1 : 50	MĚŘÍTKO
Č. ZAKÁZKY	27/2020	Č. ZAKÁZKY	27/2020	Č. ZAKÁZKY
Č. KÓPIE	Č. VÝKRESU :	Č. KÓPIE	Č. VÝKRESU :	Č. VÝKRESU :
03	03	03	03	03

