

Váš dopis zn.:

ze dne: 21.9.2015

Naše značka: 79/2015/IM

Vyřizuje: Iveta Matoušková

Telefon/fax: 412 552 461

mobil: 606 652 409

Email: iveta.matouskova@termo.mvv.cz

Datum: 30.9.2015

Ing. Vladimír Polda**Riegrova 79****Děčín II****405 01****„OPRAVA VOZOVKY, ul. ZELENÁ, DĚČÍN III - STARÉ MĚSTO“**

Na základě předložených podkladů Vám sdělujeme, že v uvedeném zájmovém území vymezeném v příloze Vaší žádosti se nachází zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s., a to teplovod v ulici Zelená k.ú. Děčín-Staré Město, proto požadujeme, aby při realizaci bylo dodrženo následující:

- realizace bude provedena podle předloženého podkladu (výkresové dokumentace),
- při výstavbě budou dodrženy ustanovení § 87, zák.č. 458 / 2000 Sb. o ochranném pásmu zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. a předpisů souvisejících,
- před započítím prací budou v prostoru výstavby vytýčeny sítě ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. a bude o tom proveden zápis do stavebního deníku,
- při provádění prací nebude poškozeno zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. a jeho odběratelů (potrubí a sdělovací kabel, který je uložen v souběhu s teplovodem),
- v průběhu výstavby bude odkryté zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. řádně zabezpečeno proti poškození nepovolanou osobou,
- je nutno dbát na to, aby nedošlo k jakékoli změně uložení teplovodu (snížení nebo zvýšení vrstvy zeminy nad jeho trasou včetně jeho lože),
- před záhozem v místě případného křížení nebo souběhu se zařízením ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. budou pracovníci technického oddělení TERMO Děčín a.s. vyzváni ke kontrole, o této kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku,
- při jakémkoli poškození zařízení rozvodu tepla či sdělovacího kabelu v průběhu výstavby je nutno ihned volat dispečink TERMO Děčín a.s. tel. 412 552 444 nebo 602 413 654 (nepřetržitá služba).
-

Souhlasíme se stavbou za výše uvedených podmínek.

S pozdravem

Ing. Martin Šimon v.r.

Vedoucí technického oddělení

Příloha : 1 x zakres sítí