



Stožáry VO A SVÍTIDLA



Poznámka:
Původně instalovaná stožárová svítidla, která byla zničena při hřavarii OZ, již nejsou dodávána.
Zhotovitel zajistí dodávku stožárových svítidel obdobného vzhledu.

Stožárová svítidla budou typu HL 052 - V se zdrojem 1X70 W vysokotlaká sodíková výbojka. Součástí dodávky stožárového svítidla bude stožár (repase), základový díl, pojistka 10A pro odjištění svítidla a elektro výzbroj pro připojení kabelů CYKY 4Jx10 mm².

Propojení jističe a svítidel bude provedeno kabely typu CYKY 3J x 1,5 mm² vedenými volně uvnitř stožárů.
Stožáry č. 1 a 2 budou repasovány (stávající stožáry skladem u stavebníka) a budou osazeny do nových základů. Nová svítidla č. 1 a č. 2 budou osazena na repasovaných stožárech VO ve výšce 3,1 m nad zemí, bez výložníků.

Odpov. zástupce : Ing. Daneš Horák		<div>Dr. Luma MARLUK, k.s.</div> <div>DZ i[®]</div> <div>DZ INTACT s.r.o. Rooseveltova 1804/2 400 01 Ústí nad Labem - centrum tel. : 475 208 440 e-mail : dzi@dzi.cz</div>	
Vypracoval : Ing. Jiří Šimurda			
Kontroloval : --			
Kraj : Ústecký	Místo : Děčín		
Stavebník: Statutární město Děčín, IČO: 00261238			
Stavba : <div>Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně PS-01 Veřejné osvětlení</div>		Stupeň : DPPS	Formát : 2x A4
		Zak. č. : dz 1220	Paré č. :
		Datum : 04/2021	
Výkres : <div>Stožáry VO A SVÍTIDLA</div>		Měřítko : --	Příloha : D.2.3
Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Kopírování a rozšiřování je dovoleno pouze po předchozím souhlasu DZ INTACT s.r.o.			