

Název veřejné zakázky	Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	08.02.2022

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ Č. 1 ze dne 21.02.2022

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Posudek Ing. Horáka, který je přílohou TZ, vychází ze sklonu samotížné zdi 50:1 při výšce 3500 mm, šířka u paty 620 mm, koruna 550 mm

Výpočet kubatury OZ dle výkazu výměr pol. č. 38 - $0,55 \cdot 28,9 \cdot 3,5$ m, je v rozporu s posudkem Ing. Horáka.

Vzorové příčné řezy neuvádí sklon OZ žádný.

Odpověď:

Šířka betonové části zdi v hlavě je 550 mm a v patě 620 mm. Vzorový příčný řez (výkres D.1.5) je kreslen přesně v měřítku, bohužel při jeho zpracování vypadla v patě kóta 620 mm.

Přílohou je výkres ve formátu *.pdf s doplněnou kótou, výkres doplněn i do zadávací dokumentace.

Ve výkazu výměr položka č. 38 má být správně: $0,57 \cdot 28,9 \cdot 3,5$ m = 57,6555 m³ (0,57 namísto původně uvedených 0,55).

Počítáno s průměrnou šířkou 57 cm – vzhledem ke tvarování rubu koruny zdi je tento průměrný rozměr ověřen v grafickém programu.

Do zadávací dokumentace je vložen soupis prací s úpravou výměry u položky č.38.

Dotaz č.2

Dále PD i posudek hovoří o výstavbě betonové samotížné zdi s dodatečným kamenným obkladem, Sendvičová OZ.

Výkaz výměr v pol. č. 39 uvádí jednostranné bednění s tím, že druhou stranu bednění tvoří kamenný obklad.

Odpověď:

DPPS ani posudek neuvádí „dodatečný kamenný obklad“. Jedná se o obkladové kamenné zdivo, které se provádí souběžně s betonovou částí zdi – viz postup výstavby OZ, který je např. uveden na výkresu D.1.5. Bednění je na rubové části zdi, kamenné zdivo je na lícové části zdi. Proto jednostranné bednění

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace