



HZSUX009JHLV



Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Děčín

Provaznická 1394, 405 01 Děčín

Č. j.: HSUL- 4933-2/DC-2021
č.ev.: HSUL- 468/DC-PREV-SP-Zd-2021
Datum: 25. 10. 2021
Vyřizuje: nprap. Helena Zdeňková
Tel.: 950 435 232
E-mail: helena.zdenkova@ulk.izscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

TO SYSTEM s.r.o.
V Brance 83
261 01 Příbram

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni

Místo stavby:

Kamenická 1145/50, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín, k. ú.: Děčín, parc. č. 1815

Stavebník:

Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 405 02

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, kterou vypracoval: Ing Jakub Jand'ourek, ověřil: Mgr Michal Smejkal, ČKAIT 0013465, datum: 7/2021

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 24. 9. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:


HZS ULK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení: název: ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni, vypracoval: Ing Zdeněk Hradecký, ČKAIT 0010192, datum: 2018/08/23

Popis stavby:

Jedná se o rekonstrukci řízeného větrání pomocí vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla pro kuchyň ZŠ. Technologické větrání kuchyně zajišťují dvě rekuperační jednotky (VZT-01 slouží výhradně pro větrání varny, VZT-02 slouží pro větrání varny a jídelny). Jednotky jsou umístěny v 1.PP.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS ULK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



plk. Ing. Jaroslav Vaněk
rada
ředitel Územního odboru Děčín
HZS Ústeckého kraje