

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce MK ul. Resslova
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	23.02.2022

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Prodloužen termín pro podání nabídek do 31.03.2022, 10:00 hod.

ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 2 ze dne 15.03.2022

DOTAZ:

Dlažba pro parkovací stání a obratiště bude provedena z kostek z deponie města. V jaké lokalitě (vzdálenosti) se tento materiál v současné době nachází?

ODPOVĚĎ:

Kostky se nachází na deponii statutárního města Děčín na Benešovské ulici v Děčíně za areálem TERMO Děčín – geotermální teplárna. Pro úplné upřesnění ke kostkám zadavatel sděluje, že na deponii jsou kostky složeny a nenachází se zde žádná technika města. Nakládka materiálu je pouze v gesci zhotovitele stavby. Vstup bude umožněn po domluvě se zástupcem investora. Pro představu zadavatel připojuje fotografii z podzimu 2021.



DOTAZ:

V předloženém soupisu prací se nachází položky č. 14 Obsypání potrubí a položka č. 15 Štěrkopísek frakce 0/4 . V popisu položky se uveden obsyp plynovodu. O jaký plynovod se jedná? V Projektové dokumentaci není o plynovodu zmínka. Podle vzorových řezů se bude pracovat v maximální hloubce cca 0,4 m, v případě sanace podkladu v hloubce do 0,8 m. V tomto prostoru by se plynovod neměl nacházet.

ODPOVĚĎ:

Jedná se o požadavek správce sítě vyplývající z vyjádření k projektové dokumentaci.

DOTAZ:

V předloženém soupisu prací se nachází položka č. 9 Odkopávky a prokopávky nezapažené..... 40,14 m³. Na tento výkop nenavazuje žádná položka, která se týká odvozu a likvidace přebytečné zeminy. Doplní zadavatel tuto položku do soupisu prací?

ODPOVĚĎ:

Došlo k úpravě položkového soupisu prací (VV), kde se změnilo množství u pol. č. 17. Upravený VV je vložen v sekci Zadávací dokumentace a je také přílohou této zprávy.

Zároveň s tímto je prodloužen termín pro podání nabídek do 31.03.2022, 10:00 hod.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

DOTAZ:

Dle vzorového příčného řezu se mezi vozovkou a chodníkem nachází varovný pás šířky 0,4 m. Z jakého prvku (materiálu) bude proveden a ke které položce v soupisu prací se tento varovný pás vztahuje?

ODPOVĚĎ:

Varovný pás se mezi vozovkou a chodníkem nenachází.

Varovný pás v rámci stavby bude proveden na chodníku, materiál je popsán v situaci. V soupis prací se jedná o položky č. 44 a 46.