

Název veřejné zakázky	MŠ Děčín X, Saská 259/40, celková modernizace objektu - zpracování PD
Druh zakázky	Služby
Datum zahájení řízení	14.03.2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ Č. 2 ze dne 22.03.2022

Dotaz č. 1

V požadavcích je přístavba kuchyně a přístavba verandy – je zpracována studie či nějaký návrh? V projektování se začíná až DÚR

Odpověď

Studie ani návrh není zpracován.

Dotaz č. 2

vzduchotechnika – není v požadavcích, zasahovat se do ní nebude? Případně prosím o přesnější specifikaci požadavků

Odpověď

V rámci řešení modernizace kuchyně se bude řešit i její nucené odvětrání. V pobytových místnostech (herny, ložnice, kuchyně) se bude řešit instalace klimatizace.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace