## VZOROVÝ ŘEZ A–Á

PŘED SJEZDEM NA p.p.č.97 a 96




## VZOROVÝ ŘEZ B–B´

V MÍSTĚ SJEZDU NA p.p.č.97 a 96




## VZOROVÝ ŘEZ C–C

PLATÍ PRO VŠECHNA NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ PŘIPOJENÝCH NA UL. TOVÁRNÍ VE SKLONU OD UL. TOVÁRNÍ




## VZOROVÝ ŘEZ D–D

U NÍZKÉ PODEZDÍVKY OPLOCENÍ U st.p.č.76




## VZOROVÝ ŘEZ E –E

U ZÁDVEŘÍ OBJEKTU NA st.p.č.76




## SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH

### SKLADBA HLAVNÍ VOZOVKY V UL. TOVÁRNÍ

V1

| | | |
|---|---|---|
| ACO 11+ | | TL. 40 mm |
| PS, EP | 0,25 kg/m2 | |
| ACL 16+ | | TL. 60 mm |
| PS, EP | 0,25 kg/m2 | |
| ACP 16+ | | TL. 50 mm |
| PS, EP | 0,25 kg/m2 | |
| SC C8/10 – KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM | | TL. 130 mm |
| ŠDA – DRCENÉ KAMENIVO, FRAKCE 0/32 | | TL. 220–300 mm |
| POVRCH ZHUTNĚN NA Edef2=80 MPa | | |
| GEOTEXTILE NETEX SI 40/35 (VPICHOVÁNÁ ) | | |
| HUTNĚNÝ ZÁSYP NETŘÍDĚNÝM KAMENEM, FRAKCE 63/250 + VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z KAMENIVA FRAKCE 0–22 mm | | TL. 250 mm |
| POVRCH ZHUTNĚN NA Edef2=45 MPa | | |
| ( KONSOLIDACE NEÚNOSNÉ PLÁNĚ) | | |
| STÁVAJÍCÍ TERÉN | | |

CELKOVÁ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SKLADBY = 750 mm

### SKLADBA OPRAVOVANÝCH ÚSEKŮ VOZOVEK NAVAZUJÍCÍCH NA UL. TOVÁRNÍ

V2

| | | |
|---|---|---|
| ACO 11+ | | TL. 40 mm |
| PS, EP | 0,25 kg/m2 | |
| ACL 16+ | | TL. 60 mm |
| PS, EP | 0,25 kg/m2 | |
| ŠDA – DRCENÉ KAMENIVO, FRAKCE 0/32 | | TL. 200 mm |
| POVRCH ZHUTNĚN NA Edef2=80 MPa | | |
| MKZ – MECH. ZPEVNĚNÉ KAMENIVO, FRAKCE 0/32 | | TL. 150 mm |
| POVRCH ZHUTNĚN NA Edef2=45 MPa | | |
| ZHUTNĚNÁ PLÁŇ NA Edef2=30 MPa | | |

CELKOVÁ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SKLADBY = 400 mm

### SKLADBA SJEZDU na p.p.č.96, 97

( NOVÁ SKLADBA VČETNĚ DLAŽBY )

V3

| | | |
|---|---|---|
| BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA | | TL. 100 mm |
| KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 2–5 mm | | TL. 40 mm |
| NOSNÁ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ 0–32 | | TL. 150 mm |
| ROZNÁŠECÍ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ 32–63 | | TL. 150 mm |
| HUTNĚNÁ PLÁŇ Edef = 45 MPa | | |

CELKOVÁ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SKLADBY = 540 mm

### SKLADBA NOVÝCH CHODNÍKŮ

( NOVÁ SKLADBA VČETNĚ DLAŽBY )

V4

| | | |
|---|---|---|
| BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA | | TL. 80 mm |
| KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 2–5 mm | | TL. 20–40 mm |
| NOSNÁ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ 0–32 | | TL. 100 mm |
| ROZNÁŠECÍ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ 0–45 | | TL. 150 mm |
| HUTNĚNÁ PLÁŇ Edef = 45 MPa | | |

CELKOVÁ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SKLADBY = 370 mm

### SKLADBA OPRAVOVANÝCH CHODNÍKŮ

( NOVÁ SKLADBA S POUŽITÍM PŮVODNÍ DLAŽBY )

V5

| | | |
|---|---|---|
| PŮVODNÍ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA | | TL. 80 mm |
| KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO 2–5 mm | | TL. 20–40 mm |
| STÁVAJÍCÍ – ŠTĚRKODRŤ 32–63 ( LOKÁLNÍM DOPLNĚNÍ ) | | TL. 150 mm |
| STÁVAJÍCÍ PLÁŇ Edef = 30 MPa | | |

CELKOVÁ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SKLADBY = 120 mm

### SKLADBA ÚPRAVY NAVAZUJÍCÍCH NEZPEVNĚNÝCH PLOCH

V6

| | | |
|---|---|---|
| OHUMUSOVÁNÍ ZASAŽENÝCH PLOCH + OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM | | TL. 150 mm |

CELKOVÁ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SKLADBY = 150 mm

## LEGENDA MATERIÁLU :

- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY OBRUBNÍKY
- STÁVAJÍCÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA
- PŮVODNÍ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – PŘEKLÁDKA PŮVODNÍ DLAŽBA, PŮVODNÍ OBRUBNÍKY
- NOVÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY OBRUBNÍKY, BET. DLAŽBA
- NOVÝ ASFALTOBETON
- NOVÉ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA RŮZNÉ FRAKCE DLE VÝPISU SKLADEB
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE SC, BETONOVÉ LOŽE OBRUBNÍKŮ
- OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- ROSTLÝ TERÉN
- NOVÁ GEOTEXTILIE

**VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT p. v.**

| ZODP.PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | KONTROLOVAL | |
|---|---|---|---|---|
| Ing.V.POLDA | Ing.V.POLDA | Ing.V.POLDA | | |
| | | | | |
| STAVEBNÍK | STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38 | | | DATUM 11/2020 |
| MÍSTO STAVBY | p.p.č.34,/2,44/1,44/15,44/19,52,64,74/1,81,96,97, 89/1, 98/2, 100, k.ú.BOLETICE NAD LABEM | | | STUPEŇ PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE |
| DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY<br>**OPRAVA VOZOVKY**<br>**ul. TOVÁRNÍ, DĚČÍN–BOLETICE**<br>na p.p.č. 64, k.ú. BOLETICE NAD LABEM | | | | MĚŘÍTKO 1 : 50<br>Č. ZAKÁZKY 16/2017<br>Č. KOPIE<br>Č. VÝKRESU : 10 |
| **VZOROVÉ ŘEZY SE SKLADBAMI** | | | | |


Ing. Vladimír POLDA
projektové činnost ve výstavbě
IČ:87820641
RIEGROVA 858/79
405 01 Děčín 2
tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz