



Ing. Vladimír Polda
Riegrova 658/79
405 02 DĚČÍN
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE

1109890671

Lukáš Herych / 800 850 860

Děčín / 17.08. 2020

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážený pane Poldo,

reagujeme na Vaši žádost ze dne 21.07.2020, ve které nás žádáte o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu: „**Dešťová kanalizace a veřejné osvětlení, ul. Tovární, Vítězství, Děčín-Boletice**“ na p.p.č. 44/15, 64, 66, 69, 74/1, 78,81, 98/2, 100, 113 a st.p.č. 67, 76, v k.ú. **Boletice nad Labem**" pro územní a stavební řízení.

Váš podnět jsme prověřili. Sdělujeme Vám, že na základě předložených podkladů s projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

- před zahájením stavby bude písemně vydán souhlas s umístěním stavby a s činností v ochranném pásmu elektrického zařízení na základě podané písemné žádosti.
- před zahájením stavby dojde k vytyčení stávajícího podzemního vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s. v místě stavby.
- před zahájením stavby stavebník požádá vlastníka podzemního kabelového vedení společnost ČEZ Distribuce a.s. o vypnutí vedení na dobu nezbytně nutnou, tak aby výkopové a stavební práce v blízkosti vedení byly prováděny za beznapěťového stavu
- uložení a dešťové kanalizace a nového kabelového vedení pro veřejné osvětlení bude provedeno podle prostorové normy ČSN 736005 s ohledem na umístění v blízkosti podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- rozvaděč a svítidlo veřejného osvětlení bude umístěno minimálně 0,5 metru od trasy podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- v případě obnažení podzemního vedení bude provedena kontrola uložení kabelu v majetku ČEZ Distribuce a.s. z důvodu kontroly nepoškození izolace kabelu, uložení a dodržení prostorové normy ČSN 736005, kde požadujeme zajistit zápis do stavebního deníku zástupcem společnosti ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zášilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

- v místě stavby se nachází nadzemní vedení nízkého napětí do 1kV, která nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- demontáž veřejného osvětlení umístěného na stávajících podpěrných bodech nadzemního vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s., bude předem ohlášeno a provedeno v součinnosti se zástupcem společnosti ČEZ Distribuce a.s., z důvodu zajištění bezporuchového provozu distribuční soustavy a zamezení případného úrazu elektrickým proudem.
- stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu nadzemního vedení nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s. V případě zemních prací blíže než 1 metr v každém směru od podpěrných bodů nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s., požadujeme provedení statického zajištění v místě stavby.
- naše společnost nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.


Souhlasíme s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení při dodržení výše uvedených podmínek.

Toto vyjádření je závazné a slouží k územnímu a stavebnímu řízení. Jeho platnost je 1 rok od data vydání, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující dobu platnosti našeho stanoviska.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

232

Ing. Vladimír Koten
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – Sítě Sever
ČEZ Distribuce, a. s.